

Уважаемый Заказчик!

В рамках рассмотрения технической документации к закупочной процедуре ПДО № 782-СС-2023 сообщаем Вам, что в закупаемых автомобилях пожарных АЦ-5.0-70 присутствуют покупные и комплектующие изделия иностранного производства, которые ввиду санкционного давления не поставляются на территорию РФ, а именно:

АЦ-5.0-70

1. Цистерна для воды должна быть из антикоррозийных, устойчивых к воздействию пенообразователей (в том числе фторсодержащих всех типов по **СТ РК 2803-2015**). Просим Вас привести стандарты к материалам в соответствии с законодательством РФ, а не Республики Казахстан.
2. Лом «Хулиган» производства стран ЕС, предлагаем заменить на аналог Российского производства типа ИРАС или аналог.
3. Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-1 производства стран ЕС, предлагаем заменить на аналог производства ООО «ЭФЕР» г.Петрозаводск.
4. Ствол ручной комбинированный AWG TSPR-E GR-2 производства стран ЕС, предлагаем заменить на аналог производства ООО «ЭФЕР» г.Петрозаводск.

### Ответ инициатора закупки

**АЦ-5.0-70**

1. Цистерну для воды и ёмкость для пенообразователя изготовить из нержавеющей стали (толщина материала не менее 4 мм);
2. Лом «Хулиган» заменить на аналог российского производства;
3. Стволы ручные комбинированные производства стран ЕС заменить на РСКУ-70А и РСКУ-50А-АП (Прорыв), производства ООО «ЭФЭР» г. Петрозаводск.