



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ЯРЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ЯРЭНЕРГО»

Ул. Воинова д. 12, г. Ярославль, 150003
Тел.: 8(4852) 78-10-01, факс 8(4852) 78-11-11
прямая линия энергетиков 8-800-50-50-115, телефон доверия: 8-800-100-9000
e-mail: yarenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

02 АПР 2015

20 №

1009-88/5-2/1008

На №

от

Директору ООО «ЗОК «Березка»
Соболевой М.А.
Тел. 8-910-816-34-01

О согласовании акта выбора

Уважаемая Марианна Александровна!

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» рассмотрев Ваше обращение от 19.03.15 №20 о согласовании акта выбора земельного участка для строительства газопровода высокого давления 2 категории от д. Твердино ЯМР до котельной ООО «ЗОК «Березка», расположенной по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тошиха сообщает о том, что выбираемый земельный участок попадает в охранную зону воздушной линии (Далее – ВЛ), напряжением 35кВ Дзержинская.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» согласовывает вышеуказанный акт выбора земельного участка при условии получения и выполнения ТУ, выданных филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и соблюдения требований п.2.5.288 ПУЭ 7-е издание и таблицы 2.5.40 данного пункта ПУЭ:

– наименьшее расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части газопровода для ВЛ 35кВ должно быть не менее 15 метров;

– наименьшее расстояние по горизонтали при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры до трубопроводов сжиженных углеводородных газов должно быть не менее 5 метров.

Информируем Вас о том, что для воздушных линий электропередачи, напряжением 35кВ охранная зона - зона вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстояние - 15 метров.

Заместитель главного инженера –
начальник управления высоковольтных сетей
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Григорьев В.В.

Исп. Карпов И.В.
8 (4852) 78-13-70