

Поступивший запрос контрагента

Здравствуйте, господа.

При рассмотрении вашего запроса на участие в тендере ПДО 479-ДО-2023 возникли следующие вопросы:

В формах: «Форма 4т. Техническая часть МТР_лот 1» и «Форма 4к. Коммерческая часть МТР_лот1» указаны позиции на закупку частотных преобразователей а именно:

- 1) Преобразователь частоты Vacon NXS00095G2H1SSSA1A20000C2, либо аналог – 2шт.
- 2) Преобразователь частоты ACS580-01-206A-4, либо аналог – 2шт.
- 3) Преобразователь частоты NXS 00615G2H1SSS, либо аналог – 2шт.
- 4) Преобразователь частоты FC-102P45KT4E20H2XG, либо аналог – 3шт.
- 5) Преобразователь частоты FC-102P37KT4E20H2, либо аналог – 1шт.
- 6) Преобразователь частоты Vacon 105A 55кВт, либо аналог – 6шт.

А в технических заданиях № 1-6 указаны следующие позиции частотных преобразователей:

- 1) Vacon NXS00095-G2H1SSS-A1A20000C2 – 2шт.
- 2) ACS 550-01-180A-4 – 2шт.
- 3) Vacon NXP00615-G2H1SSS-A1A20000C5 – 3шт.
- 4) Vacon CN37CX4B2N0 – 3шт.
- 5) Danfoss FC-302P22KT5E20H1 – 2шт.
- 6) Vacon NXS00875-G2H0SSS-A1A4 – 6шт.

Имеются различия как по наименованию так и по количеству, какому списку отдавать приоритет, нужен ли запас по мощности?

В технических заданиях №1-6 в пункте 11 указано: Возможность управление ПЧ согласно типовой схеме приложения №8 ТТ-№ОГЭ-ТТ-09. Исходя из этого, верно ли складывается понимание, что все установки указанные в технических заданиях №1-6 управляются по данной типовой схеме

Ответ инициатора закупки

В ответ на Ваш запрос направляем уточненные Технические задания на приобретение преобразователей частоты №№2-6.

Одновременно сообщаем, что запас по мощности не нужен; все ПЧ, указанные в Технических заданиях № 1-6 будут управляться по типовой схеме приложения № 8 к ТТ №ОГЭ-ТТ-09.