

ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Цех №17 Установка насосная станция "Водозабор" Тит. 275

[illegible]

Изменения

Согласовано

Утвердил

[illegible]

19009-275-ЭМ.ОЛ1

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата
Разработ.		Середина	<i>Середина</i>	08.17
Проверил		Шушкин	<i>Шушкин</i>	08.17
Н.контр.		Давыдова	<i>Давыдова</i>	08.17
Нач.отд.		Шушкин	<i>Шушкин</i>	08.17
ГИП		Затеев	<i>Затеев</i>	08.17

Шкаф управления ШР.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ПРОМХИМ
ПРОЕКТ

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ		
<p>Данный опросный лист (далее ОЛ) определяет поставку шкафа управления электроприводами задвижек поз.ШР. по проекту 19009-275-ЭМ. Шкаф поставляется комплектным и должен обеспечивать работу входящего в него оборудования. Шкаф должен удовлетворять требованиям данного ОЛ, а также во всем неоговоренном - техническим требованиям к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000 В для нужд ОАО "Славнефть-ЯНОС" от 18.04.2017г. Требования, указанные в ОЛ являются минимальными, поставщик по согласованию с Заказчиком и ООО "Промхимпроект" может включить дополнительные функции, которые, по его мнению, являются необходимыми для гарантии нормальной работы.</p> <p>Заказчик: ОАО "Славнефть-ЯНОС", г. Ярославль</p> <p>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</p> <p>Установка: внутренняя, насосная станция "Водозабор"</p> <p>Температура окружающей среды, °С: +5 / +37</p> <p>Относительная влажность, %: 84 / 74</p> <p>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА</p> <p>Обслуживание: переднее</p> <p>Исполнение: напольное</p> <p>Расположение: отдельно стоящий</p> <p>Ввод кабелей: снизу и сверху</p> <p>Степень защиты: IP31</p> <p>Габариты (рекомендуемые): длина 1200, глубина 400, высота 2000 (мм), цоколь 200 (мм).</p> <p>Изготовитель модульного оборудования, шкафа: ABB, Schneider Electric и др. по согласованию с Заказчиком</p> <p>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА</p> <p>Рабочее напряжение: ~380/220 В, 50 Гц</p> <p>Ток короткого замыкания: 2кА</p> <p>Ввод питания: 2 ввода кабелем ВВГнг(А)-LS 5x16</p> <p>Переключение питания: автоматическое (рабочий ввод, резервный ввод)</p> <p>Цепи управления: ~220 В</p> <p>Цепи сигнализации: ~24 В</p> <p>Сигнализация на дверце щита: светодиодные индикаторы (" ввод №1"- красного цвета; "ввод №2"- красного цвета)</p> <p>Катушки аппаратов: ~220 В</p> <p>Система заземления: TN-S (Шины N и PE в шкафу - разделены)</p> <p>Схема принципиальная: см. листы 4 ... 9</p> <p>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</p> <p>Шкаф в собранном и упакованном виде, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.</p> <p>Принадлежности шкафа ШР.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профили и крепежные детали, - маркировочные таблички ("ШР"). <p>Оборудование входящее в комплект поставки должно иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технические описания и инструкции по эксплуатации, - сертификаты Госстандарта, - разрешения Ростехнадзора на применение, 								
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					19009-275-ЭМ.ОЛ1	Лист
								2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.		Подп.

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

ООО
"ПРОМХИМПРОЕКТ"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОЛ


ВИД ОБЩИЙ
(СО СТОРОНЫ ДВЕРЦЫ)

Маркировка
шкафа

Световая
сигнализация

Световая
сигнализация

ШР



2000

200

1200

Примечания

- Общий вид и указанные размеры шкафа ШР. - рекомендуемые.

Инва. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

19009-275-ЭМ.ОЛ1

Лист

3