

Цех №4 установка УПВ-2 "Славнефть-ЯНОС"

Согласовано/Agreed					
Инв. № табл./Register No	Изм. инв. №/ Instead of Register No	Изм. и дата/Signature and date	Взам. инв. №/	Изм. инв. №/ Instead of Register No	Изм. и дата/Signature and date

Инв. № табл./Register No	Порядок и дата/Signature and date	Взам. инв. №/ Instead of Register No	Изм. инв. №/ Instead of Register No	Изм. и дата/Signature and date



А.И. Сокотун

Инв. № табл./Register No	Разраб. By	Лист Page	№ док. Doc.No	Подп. Sign.	Дата Data	Стадия/Stage	Лист/Page	Листов/Pages
	Проз. Checked by							
	Нач. отд. Chief of dept.							
	Н. контр. Qual.control							
	ГИП PCE							

Опросный лист.  
Регулирующие клапаны.  
Data Sheet.  
Control Valves.

19-91-ОЛ-51

Стадия/Stage	Лист/Page	Листов/Pages
	1	11

## 1. УСТАНОВКА

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки УПВ-2, цех №4  
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

### UNIT

The present specification defines the supply of instruments and supplementary

## 2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ.

ТЕМПЕРАТУРА. Абсолютная максимальная - +37 °C

Абсолютная минимальная - -46 °C

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 - -34 °C.

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца - +23,2 °C

Средняя температура наиболее холодных суток - -37 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Наиболее жаркого месяца - 74 %

Наиболее холодного месяца - 83 %

Климатическое исполнение приборов КИП, установленных на территории наружной установки, должно соответствовать следующим условиям:

- категория размещения оборудования: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;

- температурный диапазон должен составлять не менее : -40... +65 °C;

- исполнение по степени защиты от пыли и влаги не ниже IP54.

### CLIMATIC CONDITIONS.

TEMPERATURE. Absolute maximum - +37 °C

Absolute minimum - -46 °C

Temperature of the coldest five days in the year, with accuracy 0.98 - -34 °C.

Average maximum of the warmest month - +23,2 °C

Average of the coldest day - -37 °C

RELATIVE HUMIDITY.

The warmest month - 74%

The coldest month - 83%

Climatic design of instruments that are installed outdoor shall conform to the following specifications:

- equipment location category: УХЛ1 as per GOST 15150-69;

- temperature range shall be at least : -40... +65 °C;

- ingress protection rating is not less IP54.

## 3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА.

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам

Поставщика.

### PAINTING.

The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом в соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 53672-2009, ГОСТ 12.2.063-2015.

### TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION

Each instrument must be supplied with technical passport in compliance with CU TR 032/2013, GOST 53672-2009, GOST 12.2.063-2015.

Взам. инв. №	
Годп. и дата	
Инв. № подп.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

19-3/ОЛ-51

Лист

2



## 5. УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103 в редакции 2003 года.

Арматура для сред, содержащих сероводород, водород, метанол и другие вещества контакт которых с обслуживающим персоналом согласно действующим нормам необходимо исключать должна иметь самоподтягивающийся сальник повышенной герметичности. Данное свойство сальникового уплотнения должно быть подтверждено соответствующим сертификатом.

### **CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSION FLUIDS AND AGGRESSIVE MEDIA**

*Control and metering equipment influenced by H<sub>2</sub>S must be manufactured in accordance with recommendations of NACE MR 0103 standard in 2003 edition.*

*Valves for fluids containing hydrogen sulfide, hydrogen, methanol and other substances whose contact with the staff according to the action relevant standards must be excluded, should have self tightens gland with high integrity.*

*This property packing should be confirmed by a respective certificate.*

## 6. ТИПЫ КЛАПАНОВ. МАТЕРИАЛЫ

Поставщик предложит наиболее подходящий тип клапана для рабочих условий, указанных в опросном листе. Пневматический привод будет, как правило, мембранным.

В конструкции дисковых затворов будет предусмотрена возможность монтажа с вертикальной ориентацией штока.

Конструкция клапанов должна позволять демонтировать внутренние детали и дроссельный узел в сборе для их замены или технического обслуживания.

Стандарт и класс герметичности должны соответствовать требованиям, указанным в табличной части опросных листов. По умолчанию нормы герметичности будут по ГОСТ Р 9544-2015.

В технологических системах с блоками всех категорий взрывоопасности должна применяться стальная арматура, стойкая к коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации.

Выбор оптимальных материалов деталей клапанов для сред и их параметров, указанных в опросном листе находится в сфере ответственности поставщика.

### **TYPES OF VALVES. MATERIALS**

*Supplier will offer the most suitable type of valve for operating conditions specified in the data sheet. The pneumatic drive will be usually membrane.*


*The design of butterfly valves will provide for an opportunity to mount it with vertical orientation of stem.*

*They shall be designed such as to dismantle the internal parts and the assembly throttle for replacement or maintenance.*

*Valve tightness is indicated in table part of specification should correspond to GOST R 9544-2015.*

*In process systems with blocks of all categories of explosion the steel reinforcement that is resistant to the corrosive effect of the working environment conditions shall be applied.*

*Supplier is responsible for choosing the best materials of valves internal parts for mediums and their process conditions indicated in specification.*



И. Сокотух

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

19/ОЛ-51

Лист

3

## 7. КОРПУС, ПРИСОЕДИНЕНИЯ, НОРМЫ.

Не будут использоваться диаметры клапанов из следующего ряда : 32, 65, 125, 450.

Условный диаметр оборудования не может быть меньше 0,5 Ду трубопровода и не может быть больше Ду трубопровода.

При соединения клапанов, ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки будут соответствовать нормам ГОСТ.

Клапаны диаметром до DN100 (включительно) должны быть с фланцевым присоединением. Арматура диаметром более DN100 может быть с фланцевым или стяжным (межфланцевым) присоединением. Арматура со стяжным (межфланцевым) присоединением будет иметь 4 проушины под шпильки для облегчения монтажа.

### ***HOUSING, CONNECTIONS, STANDARDS.***

*The following row of diameters will not be used : 32, 65, 125, 450.*

*Conditional diameter of equipment can not be less than 0.5 DN of the pipeline and can't be more DN of the pipeline.*

*Valve connections, companion flanges, fasteners and gaskets will correspond to GOST standards.*

*Valves with diameter up to DN100 (inclusive) shall be with flange joining. Valves with a diameter of more DN100 can be with flange or coupling (inter-flanged) connection.*

*Valves with coupling (inter-flanged) connection will have 4 eyelets for studs for ease of installation.*

## 8. РАСЧЕТ КЛАПАНОВ .

Поставщик выполнит расчет клапанов для всех режимов, указанных в ОЛ и предложит клапаны с  $K_{vy}$  ( $C_{vy}$ ) отвечающим следующим условиям:

Номинальный  $K_{vy}$  ( $C_{vy}$ ) должен обеспечивать выполнение условия:

$$60\% \leq \% K_{vv} (C_{vv}) \leq 80\%, \text{ где}$$

$$\% K_{vv} (C_{vv}) = (K_{vy} (C_{vy})_{max} / K_{vy} (C_{vy}) * 100, \text{ где}$$

$K_{vv} (C_{vv})_{max}$  - максимальное значение коэффициента пропускной способности, требуемое исходя из расчета;

$K_{vv} (C_{vv})$  – номинальное значение коэффициента пропускной способности, выбранное производителем для данного клапана.

Минимальный  $K_{vv} (C_{vv})$  должен обеспечивать выполнение условия\*:

$$K_{vv} (C_{vv})_{min} \geq 0,1 K_{vv} (C_{vv}), \text{ где}$$

$K_{vv} (C_{vv})_{min}$  – минимальное значение коэффициента пропускной способности, требуемое исходя из расчета.

\*- если в ОЛ указано минимальное значение расхода.

Уровень звукового давления не должен превышать 85 дБ на расстоянии 1м перпендикулярно оси клапана (для легкого режима работы не более 95 дБ).

В случае превышения указанной величины звукового давления.

Поставщик предусмотрит устройства для его снижения до допустимых значений.

Поставщик обязан провести проверку на кавитацию и несет ответственность за принятие решения о применении антикавитационного исполнения арматуры.

 А.И. Сокотух

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

*19-91 - ОЛ-51*

Лист

4

## CALCULATION OF VALVES AND DIMENSIONS.

Supplier shall perform calculation of valves for all conditions that are specified in DS and offer valves with K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>) which the following requirements:

Nominal K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>) shall provide for fulfilment of the condition:

$$60\% \leq \% K_{vv} (C_{vv}) \leq 80\%, \text{ где}$$

$$\% K_{vv} (C_{vv}) = (K_{vv} (C_{vv})_{max} / K_{vv} (C_{vv})) * 100, \text{ где}$$

K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>)<sub>max</sub> - maximum value of flow factor, which is required from the calculation;

K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>) – nominal value of flow factor, which is selected by Vendor of this valve.

Minimum K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>) shall provide for fulfilment of the condition\*:

$$K_{vv} (C_{vv})_{min} \geq 0,1 K_{vv} (C_{vv}), \text{ where}$$

K<sub>vv</sub> (C<sub>vv</sub>)<sub>min</sub> – minimum value of flow factor, which is required from the calculation;

\*- if minimum value of flow is specified in DS.

*Upper noise level should not exceed 85 dB  
at a distance of 1 m perpendicular to the axis of valve. In case the above value is  
exceeded, the Supplier shall provide noise reducing units.  
Supplier shall be checked for cavitation and is responsible for making the decision to  
apply the anti-cavitation valve performance.*

Инв. № подл.	
Подл. и дата	
Взам. инв. №	

 А.И. Сокотун

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19/ОЛ-51	Лист	5

## 9. ТИП И КЛАСС ЗАЩИТЫ ПОЗИЦИОНЕРА.

Регулирующий клапан должен иметь цифровой интеллектуальный электропневмопозиционер.

Требования к электропневмопозиционеру:

9.1 цифровой, интеллектуальный с поддержкой полнофункциональной диагностики клапана;

9.2 встроенная энергонезависимая память для сохранения конфигурации и архива;

9.3 выходной сигнал (4...20) мА с HART-протоколом версия 7 NE43 ;

9.4 материал кожуха - металл с антикоррозионным покрытием;

9.5 калибровка автоматическая или ручная. Электропневмопозиционер должен иметь возможность локальной настройки по месту с помощью кнопок;

9.6 встроенный датчик положения с выходным сигналом (4...20) мА в обоснованных случаях;

9.7 контроль состояния клапана без снятия с технологического трубопровода;

9.8 расширенная диагностика состояния клапана, позволяющая диагностировать его техническое состояние

В случае, если поставляемый позиционер не совместим с имеющимся на предприятии программным обеспечением для проведения диагностики, то необходимое программное обеспечение должно поставляться совместно с клапаном.

9.9 Герметичность : IP 54 минимум. Искробезопасность : EExia IIC T3.

## TYPE AND PROTECTION CLASS OF POSITIONER

The control valve must have digital smart electric and pneumatic positioner.

Requirements for electric and pneumatic positioner:

9.1 digital, smart, with the support of fully functional diagnostics of the valve;

9.2 Built-volatile memory for storing configuration and archives;

9.3 The output signal (4 ... 20 mA) with HART-Protocol version 7NE43;

9.4 The case material - metal with anti-corrosion coating;

9.5 Automatic or manual calibration. Electric and pneumatic positioner must be able to configure locally using buttons;

9.6 with a built-in position sensor with output signal (4 ... 20 mA) in justified cases;

9.7 monitoring the state of the valve without removing it from the process piping;

9.8 extensive diagnostics of valves, to diagnose its technical condition

In case if the supplied positioner is not compatible with the software that is available at the plant for realization of diagnostics, then the required software shall be delivered with the valve.

9.9 Tightness: IP 54 minimum. Intrinsically EExia IIC T3.

## 10. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ.

Кабельные вводы будут поставлены металлическими (никелированная латунь) для бронированного кабелей диаметром 9 - 17 мм в исполнении, соответствующем исполнению по взрывобезопасности вспомогательных устройств (позиционер и т.д.). Кабельные вводы должны иметь устройство для крепления и заземления брони кабеля.

## CABLE GLANDS.

Cable glands will be supplied with metal (nickel-plated brass), for armored cable with a diameter of 9 - 17 mm and is matched with explosion-proof design of auxiliary devices (positioner, etc.).

Cable glands must have device for fixing and earthing of cable armor.

 А.И. Сокотун

Инв. № подп.	
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

19-91 - ОЛ-51

Лист  
6

11. Аннулирован.  
Annulled.

12. Аннулирован.  
Annulled.

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки клапана должны входить, кроме указанного в ОЛ, ответные фланцы, крепежные изделия, прокладки, фитинг для присоединения воздуха КИП установки к клапану.

Открытые порты для сброса и забора воздуха пневмопривода и навесного оборудования должны быть оснащены сетчатыми глушителями для снижения уровня шума при сбросе воздуха и защиты от засорения.

Клапаны будут поставлены собранными, проверенными и готовыми к эксплуатации.

Для регулирующих клапанов должен быть предусмотрен резерв по навесному оборудованию (позиционеры, фильтры-редукторы, конечные выключатели) в количестве при поставке от 5 до 10 клапанов - 1 комплект, при поставке от 11 клапанов - 10 % от объема поставки (округление в большую сторону), прокладки - 100%, а также ЗИП (сальниковые уплотнения, мембранные полотна, прокладки и т.д.), рекомендованный Поставщиком на 2 года работы. Для арматуры, запроектированной на высококоррозионные и абразивные среды, в комплекте поставки должен быть предусмотрен ЗИП для проведения капитального ремонта затворного органа каждого клапана.

**SCOPE OF SUPPLY.**

*The scope of supply shall include, in addition to the specified in DS, companion flanges, fasteners, gaskets, fitting for instrumentation air connection to the valve.*

*Open ports for discharge and air intake of pneumatic drive and attachments must be equipped with mesh silencers to reduce noise when air is released and for clogging protection.*

Valves will be supplied assembled, tested and ready for operation.

*For control valves the redundant attachable implements (positioners, filters-reducers, limit switches) shall be provided in amounts of 5 to 10 valves - 1 set; when delivered, from 11 valves - 10% of total quantity in the delivery scope (rounding up), gaskets -100%, as well as SPTA (gland seals, membrane fabrics, gaskets, etc.), recommended by the Vendor for 2 years of operation. For valves that are designed for highly corrosive and abrasive service the delivery scope shall include SPTA for capital repair of gate of each valve.*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

 А.И. Сокотун

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	7
						19/ОЛ-51	

#### **14. КРОМКИ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ПРИВАРКУ.**

Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены. Если диаметр клапана меньше диаметра трубопровода, то в габаритных чертежах будут указаны размеры кромки ответных фланцев под приварку.

#### **COMPANION FLANGES ENDS FOR WELDING.**

*Companion flanges welding ends must be in compliance with pipes dimensions.*

*If the valve is smaller than the diameter of the pipeline, the overall figures are the dimensions edge counter flanges welded.*

#### **15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Назначенный срок службы: не менее 25 лет.

На протяжении гарантированного срока службы Поставщик обеспечит техническую поддержку на основании предоставления серийного номера клапана.

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS.

Поставщик считает, при изготовлении клапана, что температура проплавки 200 °C. давление атмосферное.

#### **ADDITIONAL REQUIREMENTS**

*Designated service life: not less than 25 years.*

*Over the lifetime guaranteed Supplier provides technical support on the basis of providing the serial number of the valve.*

*The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.*

*Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.*

*When manufacturing the valve, Supplier shall take into consideration that steaming-out temperature is 200 °C. pressure is atm.*

#### **16. ОБВЯЗКА ВОЗДУХОМ КИП**

Обвязка клапанов воздухом КИП будет выполнена из калиброванной трубы диаметром не менее 8x1 мм и фитингов с обжимными кольцами. Трубка и фитинги будут из нержавеющей стали.

Схема обвязки и расчет арматуры должны быть согласованы с Заказчиком.

Для исполнительных устройств рабочее давление питания воздуха КИП 0,4 МПа.

#### **INSTRUMENT AIR PIPING**

*Instrument air piping will be made from calibrated tubes with a diameter of at least 8x1 mm and fittings with clamping rings. Tubes and fittings must be from stainless steel.*

*Piping hookup and valve calculation must be agreed upon with the Customer.*

*For actuators min operating pressure of instr. air should be no more than 0,4MPa*

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

... Сокотуя

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


19-31 ОЛ-51

Лист


8

Типовые схемы пневматической обвязки клапанов / typical pneumatic hook-up

ТИП 1 / TYPE 1



ТИП 2 / TYPE 2



16. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

Таблица 1

Трубопровод	Фланец	Шпилька	Гайка	Прокладка плоская, PN 1.6—4.0 МПа	Прокладка овального сечения, PN 6.3 МПа и более
Сталь 20	Сталь 20	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08КП по ГОСТ 1050-2013
09Г2С, 10Г2	09Г2С, 10Г2	14Х17Н2 по ГОСТ 5632-2014	14Х17Н2 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08Х13 по ГОСТ 5632-2014
15ХМ	15ХМ	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08Х13 по ГОСТ 5632-2014
15Х5М	15Х5М	25Х1МФ по ГОСТ 20072-74	30ХМА по ГОСТ 4543-71	терморасширенный графит (ПУТГ)	08Х13 по ГОСТ 5632-2014
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	12Х18Н9Т, 10Х17Н13М3Т	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	20Х13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014

REQUIREMENTS TO MATERIALS

Table 1

Pipeline	Flange	Stud	Nut	Flat gasket, PN 1.6—4.0 MPa	Oval gasket, PN 6.3 MPa and higher
Steel 20	Steel 20	20Х13 as per GOST 5632-2014	20Х13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08КП as per GOST 1050-2013
09Г2С, 10Г2	09Г2С, 10Г2	14Х17Н2 as per GOST 5632-2014	14Х17Н2 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08Х13 as per GOST 5632-2014
15ХМ	15ХМ	20Х13 as per GOST 5632-2014	20Х13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08Х13 as per GOST 5632-2014
15Х5М	15Х5М	25Х1МФ as per GOST 20072-74	30ХМА as per GOST 4543-71	thermally expanded graphite	08Х13 as per GOST 5632-2014
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т	12Х18Н9Т, 10Х17Н13М3Т	20Х13 as per GOST 5632-2014	20Х13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08Х18Н10Т as per GOST 5632-2014

Взам. и/в №	
Инв. № подл.	

А.И. Сокотун

19-91-ОЛ-51

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист

9


№ п/п No.	Позиция № Item №	Лист Page	Изм. Rev.	Примечание Note	№ п/п No.	Позиция № Item №	Лист Page	Изм. Rev.	Примечание Note
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
1	FV-3011				73				
2					74				
3					75				
4					76				
5					77				
6					78				
7					79				
8					80				
9					81				
10					82				
11					83				
12					84				
13					85				
14					86				
15					87				
16					88				
17					89				
18					90				
19					91				
20					92				
21					93				
22					94				
23					95				
24					96				
25					97				
26					98				
27					99				
28					100				
29					101				
30					102				
31					103				
32					104				
33					105				
34					106				
35					107				
36					108				
37					109				
38					110				
39					111				
40					112				
41					113				
42					114				
43					115				
44					116				
45					117				
46					118				
47					119				
48					120				
49					121				
50					122				
51					123				
52					124				
53					125				
54					126				
55					127				
56					128				
57					129				
58					130				
59					131				
60					132				
61					133				
62					134				
63					135				
64					136				
65					137				
66					138				
67					139				
68					140				
69					141				
70					142				
71					143				
72					144				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

19/ОЛ-51

Лист

10

Формат А4/ Size A4


 A.I. Sokolov

Формат А4

Общие данные	1 Позиция №	FV-3011							
	2 Наименование параметра	Пар							
	3 Схема №								
	4 Трубопровод №	Днар / Двн	Материал тр-да	HS-1009 168,3 / 148,34 15ХМ					
	5 Классификация взрывоопасной зоны	B-Іг							
	6 Температура окружающей среды	Мин	Макс	-46 °C 37 °C					
	7 Давление сжатого воздуха	Мин	Макс	3,5 кг/см² (изб) 4,5 кг/см²(изб)					
	8 Производитель	Модель							
	9 Вес (кг)	*)							
Рабочие условия	10 Среда	Фаза	H2O	пар					
	11 Перепад давления на закрытом клапане	38,2 кг/см²							
	12 Расчетное давление (изб)	Расчетная температура	38,2 кг/см²	445 °C					
			Мин. значение	Норм. значение					
	14 Расход	т/ч	3,51	15,96 17,56					
	15 Давление на входе	кг/см² (изб)	-	32,60 -					
	16 Перепад давления	кг/см²	-	4,2 -					
	17 Температура на входе	°C	-	366,0-426,0 -					
	18 Коэффициент адиабатического расширения, (К)								
	19 Молекулярный вес								
	20 Плотность (Удельный вес)	кг/м³	11,6-10,6						
	21 Сжимаемость (Z)	1,000 С р/Cv-1,370							
	22 Вязкость	сП							
	23 Критическое давление	кг/см²(изб)							
	24 Давление насыщенного пара								
	25 Доп. уровень шума (дБ)	Класс герметичности	-	V-VI					
	26								
Результат расчетов	27 Коэффициент расхода Cv	- *)							
	28 Перемещение штока	%	- *)	-					
	29 Уровень шума	дБ	- *)	-					
Корпус и дроссельная пара	30 Разм.корп. Тип.клапан	*)	57 Позиция №	FV-3011					
	31 Маг.корп. (Мат.штока	*)	58 Производитель	*)					
	32 Расчет Cv (Номин.ход	*)	59 Модель	*)					
	33 Характеристика	Равнопроцентная	60 Вх. сигнал	4-20mA, HART версия 7 NE43					
	34 Действие потока	Открывает	61 Вых.сигнал						
	35 Размер вх/вых (мм)	DN150	62 Манометр	Да					
	36 Ном.давл. вх/вых (PN)	PN 100	63 Кабельн.ввод Подв.возд.	*) 8x1мм					
	37 Тип фланц.соед. вх/вых	CLASS ANSI 600# RTJ	64 Взрывозащита	EExia IIIC T6					
	38 Тип крышки Материал	*)	65 Позиция №						
	39 Материал крепежа	Пункт 16, лист 9	66 Тип Разм.(мм)						
	40 Узел смазк Изол.клап.	-	67 Производитель						
	41 Направл. Кол.портов	-	68 Модель						
	42 Тип др.пар.Размер	*)	69 Полож.клап. при обесточ.						
	43 Материал дрос. пары	*)	70 Эл.питание Взрывозаш	24 V DC EExia IIIC T6					
	44 Мат.седла Саль.набив	*)	71 Поз. № откр. Поз. Незакр	- -					
	45 Требования NACE	Нет	72 Тип						
	46 Бородор. растрескив.	Нет	73 Производитель						
	47		74 Модель						
Привод	48 Тип	*)	75 Взрывозащита	EExia IIIC T6					
	49 Площадь (мм²)	*)	76 Выходной сигнал	Dry Contact					
	50 Время срабатывания	-	77 Производитель	*)					
	51 Положение при аварии	Закрыт (тип 2, см. л. 9)	78 Модель	*)					
	52 Ручной дублер	Да	79 Уставка давления	*)					
	53 Диапазон пружины	*)	80 Фильтр-редуктор Манометр	Да (5 мкм) Да					
	54 Ориентация привода	*)	81						
	55 Производитель	*)	82 Гидравл. (на прочность)	Да					
	56 Модель	*)	83 На герметичность	Да					
	Испытания								
Инв. № подл.	Подп. инв. №								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп. Дата					
<i>19-91- ОЛ-51</i>									
Лист									
11									
Формат А4/Size A4									

А.И. Сокотуя