


УСТАНОВКА 25/7, цех 5 ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Согласовано/Agreed						17.08.17		
Нач. МО Chief of Mec. Dept.						Сергеева Sergeeva		
Нач. ОРМПА Chief of Inst. Dep.						Романова Romanov		
Взам. инв. №/ Instead of Register №								
Подп. и дата/Signature and date								
Инв. № подл./Register №								
						Установка 25/7-ОЛ-51		
Изм. Rev.	Кол.уч. N.Sites	Лист Page	№ док. Doc.No	Подп. Sign.	Дата Data	Опросный лист на поз.FV3021 Регулирующий клапан. Data Sheet. Control Valves.		
						Стадия/Stage	Лист/Page	Листов/Pages
						P	1	34
						 Giprogazoochistka engineering company АО "Гипрогазоочистка"		

1. УСТАНОВКА

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки 25/7
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ.

ТЕМПЕРАТУРА. Абсолютная максимальная - +37 °C
Абсолютная минимальная - -46 °C
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 - -34 °C.
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца - +23,2 °C
Средняя температура наиболее холодных суток - -37 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Наиболее жаркого месяца - 74 %
Наиболее холодного месяца - 83 %

Климатическое исполнение приборов КИП, установленных на территории наружной установки, должно соответствовать следующим условиям:

- категория размещения оборудования: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;
- температурный диапазон должен составлять не менее : -40... +65 °C;
- исполнение по степени защиты от пыли и влаги не ниже IP54.

CLIMATIC CONDITIONS.

TEMPERATURE. Absolute maximum - +37 °C
Absolute minimum - -46 °C
Temperature of the coldest five days in the year, with accuracy 0.98 - -34 °C.
Average maximum of the warmest month - +23,2 °C
Average of the coldest day - -37 °C

RELATIVE HUMIDITY. The warmest month - 74%
The coldest month - 83%

Climatic design of instruments that are installed outdoor shall conform to the following specifications:

- equipment location category: УХЛ1 as per GOST 15150-69;
- temperature range shall be at least : -40... +65 °C;
- ingress protection rating is not less IP54.

3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА.

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING.

The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом в соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 53672-2009, ГОСТ 12.2.063-2015.
16017-43/6-000-ATX.OL-00 "Требования к документации Поставщика."
Перечень документов Поставщика содержится в
16017-43/6-000-ATX.ITP-51 "Запрос на техническое предложение"

TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION

Each instrument must be supplied with technical passport in compliance with CU TR 032/2013, GOST 53672-2009, GOST 12.2.063-2015.
16017-43/6-000-ATX.OL-00 "Requirements for suppliers technical documentation".
List of documents required from the supplier see
16017-43/6-000-ATX.ITP-51 "Inquiry for technical proposal"

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист		
										ОЛ-51	2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

5. УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103 в редакции 2003 года.

Арматура для сред, содержащих сероводород, водород, метанол и другие вещества контакт которых с обслуживающим персоналом согласно действующим нормам необходимо исключать должна иметь самоподтягивающийся сальник повышенной герметичности. Данное свойство сальникового уплотнения должно быть подвержено соответствующим сертификатом.

CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSIVE FLUIDS AND AGGRESSIVE MEDIA

Control and metering equipment influenced by H₂S must be manufactured in accordance with recommendations of NACE MR 0103 standard in 2003 edition.

Valves for fluids containing hydrogen sulfide, hydrogen, methanol and other substances whose contact with the staff according to the action relevant standards must be excluded, should have self tightens gland with high integrity.

This property packing should be confirmed by a respective certificate.

6. ТИПЫ КЛАПАНОВ. МАТЕРИАЛЫ

Поставщик предложит наиболее подходящий тип клапана для рабочих условий, указанных в опросном листе. Пневматический привод будет, как правило, мембранным.

В конструкции дисковых затворов будет предусмотрена возможность монтажа с вертикальной ориентацией штока.

Конструкция клапанов должна позволять демонтировать внутренние детали и дроссельный узел в сборе для их замены или технического обслуживания.

Стандарт и класс герметичности должны соответствовать требованиям, указанным в табличной части опросных листов. По умолчанию нормы герметичности будут по ГОСТ Р 9544-2015.

В технологических системах с блоками всех категорий взрывоопасности должна применяться стальная арматура, стойкая к коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации.

Выбор оптимальных материалов деталей клапанов для сред и их параметров, указанных в опросном листе находится в сфере ответственности поставщика.

TYPES OF VALVES. MATERIALS

Supplier will offer the most suitable type of valve for operating conditions specified in the data sheet. The pneumatic drive will be usually membrane.

The design of butterfly valves will provide for an opportunity to mount it with vertical orientation of stem.

They shall be designed such as to dismantle the internal parts and the assembly throttle for replacement or maintenance.

Valve tightness is indicated in table part of specification should correspond to GOST R 9544-2015.

In process systems with blocks of all categories of explosion the steel reinforcement that is resistant to the corrosive effect of the working environment conditions shall be applied.

Supplier is responsible for choosing the best materials of valves internal parts for mediums and their process conditions indicated in specification.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							ОЛ-51	Лист	
											3
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

7. КОРПУС, ПРИСОЕДИНЕНИЯ, НОРМЫ.

Не будут использоваться диаметры клапанов из следующего ряда : 32, 65, 125, 450.
Условный диаметр оборудования не может быть меньше 0,5 Ду трубопровода и не может быть больше Ду трубопровода.

Присоединения клапанов, ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки будут соответствовать нормам ГОСТ.

Клапаны диаметром до DN100 (включительно) должны быть с фланцевым присоединением. Арматура диаметром более DN100 может быть с фланцевым или стяжным (межфланцевым) присоединением. Арматура со стяжным (межфланцевым) присоединением будет иметь 4 проушины под шпильки для облегчения монтажа.

HOUSING, CONNECTIONS, STANDARDS.

The following row of diameters will not be used : 32, 65, 125, 450.

Conditional diameter of equipment can not be less than 0.5 DN of the pipeline and can't be more DN of the pipeline.

Valve connections, companion flanges, fasteners and gaskets will correspond to GOST standards.

Valves with diameter up to DN100 (inclusive) shall be with flange joining. Valves with a diameter of more DN100 can be with flange or coupling (inter-flanged) connection.

Valves with coupling (inter-flanged) connection will have 4 eyelets for studs for ease of installation.

8. РАСЧЕТ КЛАПАНОВ .

Поставщик выполнит расчет клапанов для всех режимов, указанных в ОЛ и предложит клапаны с K_{vy} (C_{vy}) отвечающим следующим условиям:

Номинальный K_{vy} (C_{vy}) должен обеспечивать выполнение условия:

$$60\% \leq \% K_{vy} (C_{vy}) \leq 80\%, \text{ где}$$

$$\% K_{vy} (C_{vy}) = (K_{vy} (C_{vy})_{\max} / K_{vy} (C_{vy})) * 100, \text{ где}$$

$K_{vy} (C_{vy})_{\max}$ - максимальное значение коэффициента пропускной способности, требуемое исходя из расчета;

$K_{vy} (C_{vy})$ – номинальное значение коэффициента пропускной способности, выбранное Производителем для данного клапана.

Минимальный $K_{vy} (C_{vy})$ должен обеспечивать выполнение условия*:

$$K_{vy} (C_{vy})_{\min} \geq 0,1 K_{vy} (C_{vy}), \text{ где}$$

$K_{vy} (C_{vy})_{\min}$ – минимальное значение коэффициента пропускной способности, требуемое исходя из расчета.

*- если в ОЛ указано минимальное значение расхода.

Уровень звукового давления не должен превышать 85 дБ на расстоянии 1м перпендикулярно оси клапана (для легкого режима работы не более 95 дБ).

В случае превышения указанной величины звукового давления.

Поставщик предусмотрит устройства для его снижения до допустимых значений.

Поставщик обязан провести проверку на кавитацию и несет ответственность за принятие решения о применении антикавитационного исполнения арматуры.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОЛ-51	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Supplier shall perform calculation of valves for all conditions that are specified in DS and offer valves with K_{vv} (C_{vv}) which the following requirements:
Nominal K_{vv} (C_{vv}) shall provide for fulfilment of the condition:

$$\% K_{vy}(C_{vy}) = (K_{vy}(C_{vy})_{\max} / K_{vy}(C_{vy})) * 100, \text{ где}$$

$K_{vv}(C_{vv})$ – nominal value of flow factor, which is selected by Vendor of this valve.

Minimum K_{vv} (C_{vv}) shall provide for fulfilment of the condition*:

$$K_{vy} (C_{vy})_{\min} \geq 0,1 K_{vy} (C_{vy}), \text{ where}$$

$K_{vy} (C_{vy})_{\min}$ – minimum value of flow factor, which is required from the calculation;

*- if minimum valu of flow is specified in DS.

Upper noise level should not exceed 85 dB

at a distance of 1 m perpendicular to the axis of valve. In case the above value is exceeded, the Supplier shall provide noise reducing units.

Supplier shall be checked for cavitation and is responsible for making the decision to apply the anti-cavitation valve performance.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОЛ-51		Лист
								5

9. ТИП И КЛАСС ЗАЩИТЫ ПОЗИЦИОНЕРА.

Регулирующий клапан должен иметь цифровой интеллектуальный электропневмопозиционер.

Требования к электропневмопозиционеру:

- 9.1 цифровой, интеллектуальный с поддержкой полнофункциональной диагностики клапана;
- 9.2 встроенная энергонезависимая память для сохранения конфигурации и архива;
- 9.3 выходной сигнал (4...20) мА с HART-протоколом версия 7 NE43 ;
- 9.4 материал кожуха - металл с антикоррозионным покрытием;
- 9.5 калибровка автоматическая или ручная. Электропневмопозиционер должен иметь возможность локальной настройки по месту с помощью кнопок;
- 9.6 встроенный датчик положения с выходным сигналом (4...20) мА в обоснованных случаях;
- 9.7 контроль состояния клапана без снятия с технологического трубопровода;
- 9.8 расширенная диагностика состояния клапана, позволяющая диагностировать его техническое состояние

В случае, если поставляемый позиционер не совместим с имеющимся на предприятии программным обеспечением для проведения диагностики, то необходимое программное обеспечение должно поставляться совместно с клапаном.

9.9 Герметичность : IP 54 минимум. Искробезопасность : Eexia IIC T3.

TYPE AND PROTECTION CLASS OF POSITIONER

The control valve must have digital smart electric and pneumatic positioner.

Requirements for electric and pneumatic positioner:

- 9.1 *digital, smart, with the support of fully functional diagnostics of the valve;*
 - 9.2 *Built-volatile memory for storing configuration and archives;*
 - 9.3 *The output signal (4 ... 20 mA) with HART-Protocol version 7NE43;*
 - 9.4 *The case material - metal with anti-corrosion coating;*
 - 9.5 *Automatic or manual calibration. Electric and pneumatic positioner must be able to configure locally using buttons;*
 - 9.6 *with a built-in position sensor with output signal (4 ... 20 mA) in justified cases;*
 - 9.7 *monitoring the state of the valve without removing it from the process piping;*
 - 9.8 *extensive diagnostics of valves, to diagnose its technical condition*
- In case if the supplied positioner is not compatible with the software that is available at the plant for realization of diagnostics, then the required software shall be delivered with the valve.*
- 9.9 *Tightness: IP 54 minimum. Intrinsically EExia IIC T3.*

10. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ.

Кабельные вводы будут поставлены металлическими (никелированная латунь) для бронированного кабелей диаметром 9 - 17 мм в исполнении, соответствующем исполнению по взрывобезопасности вспомогательных устройств (позиционер и т.д.). Кабельные вводы должны иметь устройство для крепления и заземления брони кабеля.

CABLE GLANDS.

Cable glands will be supplied with metal (nickel-plated brass), for armored cable with a diameter of 9 - 17 mm and is matched with explosion-proof design of auxiliary devices (positioner, etc.).

Cable glands must have device for fixing and earthing of cable armor.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист		
										ОЛ-51	6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

11. Аннулирован.
Annulled.

12. Аннулирован.
Annulled.

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки клапана должны входить, кроме указанного в ОЛ, ответные фланцы, крепежные изделия, прокладки, фитинг для присоединения воздуха КИП установки к клапану.

Открытые порты для сброса и забора воздуха пневмопривода и навесного оборудования должны быть оснащены сетчатыми глушителями для снижения уровня шума при сбросе воздуха и защиты от засорения.

Клапаны будут поставлены собранными, проверенными и готовыми к эксплуатации.

Для регулирующих клапанов должен быть предусмотрен резерв по навесному оборудованию (позиционеры, фильтры-редукторы, конечные выключатели) в количестве при поставке от 5 до 10 клапанов - 1 комплект, при поставке от 11 клапанов - 10 % от объема поставки (округление в большую сторону), прокладки - 100%, а также ЗИП (сальниковые уплотнения, мембранные полотна, прокладки и т.д.), рекомендованный Поставщиком на 2 года работы. Для арматуры, запроектированной на высокочрезвычайно коррозионные и абразивные среды, в комплекте поставки должен быть предусмотрен ЗИП для проведения капитального ремонта затворного органа каждого клапана.

SCOPE OF SUPPLY.

The scope of supply shall include, in addition to the specified in DS, companion flanges, fasteners, gaskets, fitting for instrumentation air connection to the valve.

Open ports for discharge and air intake of pneumatic drive and attachments must be equipped with mesh silencers to reduce noise when air is released and for clogging protection.

Valves will be supplied assembled, tested and ready for operation.

For control valves the redundant attachable implements (positioners, filters-reducers, limit switches) shall be provided in amounts of 5 to 10 valves - 1 set; when delivered, from 11 valves - 10% of total quantity in the delivery scope (rounding up), gaskets -100%, as well as SPTA (gland seals, membrane fabrics, gaskets, etc.), recommended by the Vendor for 2 years of operation. For valves that are designed for highly corrosive and abrasive service the delivery scope shall include SPTA for capital repair of gate of each valve.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ОЛ-51	Лист
										7
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

14. КРОМКИ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ПРИВАРКУ.

Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены. Если диаметр клапана меньше диаметра трубопровода, то в габаритных чертежах будут указаны размеры кромки ответных фланцев под приварку.

COMPANION FLANGES ENDS FOR WELDING.

Companion flanges welding ends must be in compliance with pipes dimensions. If the valve is smaller than the diameter of the pipeline, the overall figures are the dimensions edge counter flanges welded.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Назначенный срок службы: не менее 25 лет.

На протяжении гарантированного срока службы Поставщик обеспечит техническую поддержку на основании предоставления серийного номера клапана.

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS.

Поставщик учтет, при изготовлении клапана, что температура пропарки 200 °С, давление атмосферное.

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Designated service life: not less than 25 years.

Over the lifetime guaranteed Supplier provides technical support on the basis of providing the serial number of the valve.

The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.

Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.

When manufacturing the valve, Supplier shall take into consideration that steaming-out temperature is 200 °C, pressure is atm.

16. ОБВЯЗКА ВОЗДУХОМ КИП

Обвязка клапанов воздухом КИП будет выполнена из калиброванной трубки диаметром не менее 8х1 мм и фитингов с обжимными кольцами. Трубка и фитинги будут из нержавеющей стали.

Схема обвязки и расчет арматуры должны быть согласованы с Заказчиком.

Для исполнительных устройств рабочее давление питания воздуха КИП 0,4 МПа.

INSTRUMENT AIR PIPING

Instrument air piping will be made from calibrated tubes with a diameter of at least 8x1 mm and fittings with clamping rings. Tubes and fittings must be from stainless steel.


Piping hookup and valve calculation must be agreed upon with the Customer.

For actuators min operating pressure of instr. air should be no more then 0,4MPa

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОЛ-51			8


Типовые схемы пневматической обвязки клапанов / typical pneumatic hook-up

ТИП 1 / TYPE 1




1. Мембранный-пружинный привод (исп. НЗ).
2. Фильтр-редуктор (с манометром).
3. Фитинг для подключения воздуха КИП.
4. Сетчатый глушитель.
5. Позиционер.

ТИП 2 / TYPE 2



1. Поршневой привод одностороннего действия (исп. НО).
2. Фильтр-редуктор (с манометром).
3. Фитинг для подключения воздуха КИП.
4. Сетчатый глушитель.
5. Позиционер.
6. 2/2-й распределитель с пневм. управлением и настроенным пружинным возвратом (блокирующее реле).

ТИП 3 / TYPE 3



1. Поршневой привод одностороннего действия (исп. НЗ).
2. Фильтр-редуктор (с манометром).
3. Фитинг для подключения воздуха КИП.
4. Сетчатый глушитель.
5. Позиционер.

16. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

Таблица 1

Трубопровод	Фланец	Шпилька	Гайка	Прокладка плоская, PN 1.6—4.0 МПа	Прокладка овального сечения, PN 6.3 МПа и более
Сталь 20	Сталь 20	20X13 по ГОСТ 5632-2014	20X13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08КП по ГОСТ 1050-2013
09Г2С, 10Г2	09Г2С, 10Г2	14X17H2 по ГОСТ 5632-2014	14X17H2 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08X13 по ГОСТ 5632-2014
15ХМ	15ХМ	20X13 по ГОСТ 5632-2014	20X13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08X13 по ГОСТ 5632-2014
15Х5М	15Х5М	25X1МФ по ГОСТ 20072-74	30ХМА по ГОСТ 4543-71	терморасширенный графит (ПУТГ)	08X13 по ГОСТ 5632-2014
12X18H10T, 10X17H13M2T	12X18H9T, 10X17H13M3T	20X13 по ГОСТ 5632-2014	20X13 по ГОСТ 5632-2014	терморасширенный графит (ПУТГ)	08X18H10T по ГОСТ 5632-2014

REQUIREMENTS TO MATERIALS

Table 1

Pipeline	Flange	Stud	Nut	Flat gasket, PN 1.6—4.0 MPa	Oval gasket, PN 6.3 MPa and higher
Steel 20	Steel 20	20X13 as per GOST 5632-2014	20X13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08КП as per GOST 1050-2013
09Г2С, 10Г2	09Г2С, 10Г2	14X17H2 as per GOST 5632-2014	14X17H2 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08X13 as per GOST 5632-2014
15ХМ	15ХМ	20X13 as per GOST 5632-2014	20X13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08X13 as per GOST 5632-2014
15Х5М	15Х5М	25X1МФ as per GOST 20072-74	30ХМА as per GOST 4543-71	thermally expanded graphite	08X13 as per GOST 5632-2014
12X18H10T, 10X17H13M2T	12X18H9T, 10X17H13M3T	20X13 as per GOST 5632-2014	20X13 as per GOST 5632-2014	thermally expanded graphite	08X18H10T as per GOST 5632-2014

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОЛ-51	Лист
							9

Общие данные	1	Позиция №		FV3021				
	2	Наименование параметра		Расход кислоты из ГЦ-1 в Р-1				
	3	Схема №						
	4	Трубопровод №	Днар / Двн	Материал тр-да	3499к	159 / 145	Ст.20	
	5	Классификация взрывоопасной зоны		Зона 2, ПБТЗ				
	6	Температура окружающей среды	Мин	Макс	-46	°C	37	°C
	7	Давление сжатого воздуха	Мин	Макс	0,3	МПа (изб)	0,5	МПа (изб)
	8	Производитель	Модель	*)		*)		
	9	Вес (кг)						
Рабочие условия	10	Среда	Фаза	Серная кислота + углеводороды (прим.4)		Жидкость		
	11	Перепад давления на закрытом клапане		0,6		МПа		
	12	Расчетное давление (изб)	Расчетная температура	1,5 /	МПа	200 /	°C	
	13			Макс. значение	Норм. значение	Мин. значение		
	14	Расход	м³/ч	400	175	50		
	15	Давление на входе	МПа (изб)	0,8	0,6	0,2		
	16	Перепад давления	МПа	0,7	0,5	0,1		
	17	Температура на входе	°C	15	8	2		
	18	Коэффициент адиабатического расширения, (К)						
	19	Молекулярный вес						
	20	Плотность (Удельный вес)	кг/м³					
	21	Сжимаемость (Z)						
	22	Вязкость	сП					
	23	Критическое давление	кг/см²(изб)					
	24	Давление насыщенного пара	кг/см²(изб)					
	25	Доп. уровень шума (дБ)	Класс герметичности	IV				
	Результат расчетов	27	Коэффициент расхода Cv					
28		Перемещение штока	%	*)				
29		Уровень шума	дБ	*)				
Корпус и дроссельная пара	30	Разм. корп.	Тип. корп.	*)	*)			
	31	Мат. корп.	Мат. штока	*)	*)			
	32	Номин. Cv	Номин. ход	*)	*)			
	33	Характеристика	линейная					
	34	Действие потока	*)					
	35	Размер вх/вых (мм)	150/150					
	36	Ном. давл. вх/вых (PN)	PN40	PN40				
	37	Тип фланц. соед. вх/вых	ГОСТ 33259-2015 исп.Е-Ф					
	38	Тип крышки	Материал	*)	*)			
	39	Материал крепежа	*)					
	40	Узел смазки	Изол. клап.	*)	*)			
	41	Направл.	Кол. портов	*)	*)			
	42	Тип др. пары	Размер	*)	*)			
	43	Материал дрос. пары	*)					
	44	Мат. седла	Саль. набив.	*)	*)			
	45	Требования NACE	Нет					
	46	Водород. растрескив.	Нет					
Привод	48	Тип	Мембрана с пруж. возврат.					
	49	Площадь (мм²)	*)					
	50	Время срабатывания	-					
	51	Положение при аварии	закрыт					
	52	Ручной дублер	Нет					
	53	Диапазон пружины	*)					
	54	Ориентация привода	Вверх					
	55	Производитель	*)					
	56	Модель	*)					
	57	Позиционер	Позиция №					
Соленоид	58	Производитель	*)					
	59	Модель	*)					
	60	Вх. сигнал	4-20mA, HART версия 7 NE43					
	61	Вых. сигнал						
	62	Манометр	Да					
	63	Кабельн. ввод	Подв. возд.	M20x1,5	8x1 мм			
	64	Взрывозащита	EExia ICT4					
	65	Позиция №						
	66	Тип	Разм. (мм)					
	67	Производитель						
Конечные выключатели	68	Модель						
	69	Полож. клап. при обесточ.						
	70	Эл. питание	Взрывозащ.					
	71	Поз. № откр.	Поз. № закр.					
	72	Тип						
	73	Производитель						
	74	Модель						
	75	Взрывозащита						
	76	Выходной сигнал						
	77	Производитель	*)					
Регулятор воздуха	78	Модель	*)					
	79	Уставка давления	*)					
	80	Фильтр-редуктор	Манометр	Да (5 мкм)	Да			
	81							
	82	Гидравл. (на прочность)	Да					
	83	На герметичность	Да					
Примечания: *) - определяется Поставщиком 1. Клапан должен поставляться с манометром, фильтром-регулятором воздуха и обжимным фитингом из нержавеющей стали для импульсной трубки 8x1 в собранном состоянии. 2. Заменяемый клапан: Samson 87.2 PN40, DN150, Kv=185, H3(BO) 3. Размер трубопровода Дн x S, мм: 159 x 7 (Ст.20) 4. Состав, % масс.: H2SO4: 83,5...98,5; H2O: 1,5...16,5; органические соединения: 0,0...16,5 (SO2, SO3, диалкилсульфаты, алкилсульфаты, полимеры, оксиды железа). Механические примеси: частицы до 0,5 мм. 5. Рекомендуемая уплотнительная поверхность исп. F (впадина) по ГОСТ 33259								
Изм. Кодуч Лист № док. Подп. Дата							Лист 1	

.25/7-ОЛ-51