

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль
Установка Л-35/11-300. Титул 13/2
ОАО "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
L-35/11-300 Unit. 13/2 Title

Этот документ является интеллектуальной собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"
и не подлежит копированию и распространению без его согласия
This document is the intellectual property of OOO "PROMCHIMPROEKT" and shall not be
disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission

Rev. Лист/Page	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Изм. Лист/Page	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X	X								1										
2	X										2										
3	X										3										
4		X	X								4										
5	X										5										
6	X	X									6										
7											7										
8											8										
9											9										
10											10										
11											11										
12											12										
13											13										
14											14										
15											15										
16											16										
17											17										
18											18										
19											19										
20											20										
21											21										
22											22										
23											23										
24											24										
25											25										
26											26										
27											27										

Ревизии / Revisions

Изм. Rev.	Дата Date	Отдел Автоматизации Процессов Departament	ОАП DAP
		Исполнил Writer	Нач. отдела Chef of department
1	03.17	Егоров И.А.	Галанин В.Л.
2	04.17	Егоров И.А.	Галанин В.Л.

Основание для изменения

Basis for revisions

Письмо №1011/121 от 13.03.2017

Письмо №1507/121 от 11.04.2017

Утв. / Appr. by

Главный инженер проекта
Project manager

Гудыма Э.В.

Гудыма Э.В.

Изв. № подп.

Подп. и дата

Взам. Изв. №

19023-13/2-ATX-ОЛ-05

19023-13/2-ATX-SP-05

Разраб.
Designed
Проверил
Checked
Н.контр.
Verified
Нач. отд.
Chef of dep.
Утвердил
Approved

I. Egorov
S. Babkin
E. Kalinina
V. Galanin
E. Gudyma

*Егоров
Бабкин
Калинина
Галанин
Гудыма*
03.17
04.17
03.17
03.17
03.17

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ -
РАСХОД
DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSMITTER

Стадия/Stage	Лист / Page	Листов / Амплнт
P	1	6

ПРОМХИМ
ПРОЕКТ

1 УСТАНОВКА

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки Л-35-11-300, титул 13/2 ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

UNIT

The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for L-35-11-300 Unit, 13/2 title OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.

2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

ТЕМПЕРАТУРА	Абсолютная максимальная - плюс 37 °C
	Абсолютная минимальная - минус 46 °C
	Средняя температура наиболее теплого месяца - плюс 23,2 °C
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 34 °C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	
	Наиболее теплого месяца - 74 %
	Наиболее холодного месяца - 83 %

CLIMATIC CONDITIONS

TEMPERATURE	<i>Absolute maximum - plus 37 °C</i>
	<i>Absolute minimum - minus 46 °C</i>
	<i>Average of the hottest month - plus 23,2 °C</i>
	<i>Average of the five coldest days - minus 34 °C</i>

RELATIVE HUMIDITY

<i>The hottest month - 74%</i>
<i>The coldest month - 83%</i>

3 ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING

The colour of the articles supplied shall be according to Supplier's standards.

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом.

Перечень документов Поставщика указан в 19023-13/2-ATX-3ТП-05 "Запрос на техническое предложение".

TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION

The each instruments must be supplied with technical pa

The list of documents of the Supplier specified in the 19023-13/2-ATX-ITP-05 "Inquiry for technical proposal".

5 УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ СРЕД (НАЛИЧИЕ H₂S).

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103-2003 **CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSION FLUIDS (H₂S content).**

Control and metering equipment influenced by H₂S must be manufactured in accordance with recommendations of NACE MR 0103-2003 standard.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки преобразователя должны входить сальниковые вводы из никелированной латуни с переходом на металлорукав или с возможностью крепления и заземления брони кабеля диаметром 9-16 мм, вентильный блок и фитинги (SWAGELOK или аналог) для подключения к технологическому процессу.

Преобразователь должен поставляться с биркой из нержавеющей стали с позиционным обозначением.

На каждый тип датчика в объем поставки должен входить программатор, представляющий собой комплект удаленного конфигурирования приборов, например, HART-модем + ноутбук с соответствующим ПО.

SET OF SUPPLY

Companion flanges, fasteners, gaskets must be included into the set of supply, Glands supplied will be nickel-plated brass, for cable diameters of 9 - 16 mm, valve manifold and fittings (SWAGELOK or analogue) for connection to the process.

Device for cable armour fixing and grounding shall be provided in glands construction, Differential pressure transmitter must be supplied with stainless steel tag with reference numeral. Remote programmer, which consists of instruments remote configuration set, i.e. HART-modem + notebook with required software, should be included in scope of supply for each transmitter type

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Межповерочный интервал: не менее трех лет.

Назначенный срок службы не менее **15 лет** (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

Корпус и фланцы расходомеров должны быть из нержавеющей стали. Применение разнородных материалов не допускается.

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. Русифицированный дисплей и меню.

Сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2 (только для приборов, участвующих в системе ПАЗ).

Свидетельство о первичной поверке по стандарту РФ.

Преобразователи дифференциального давления должны иметь функцию реверсирования "+" и "-" камер, наличие дренажей камер.

Требуемая точность: не менее 0,075% от полной шкалы. Глубина перестройки не менее 100:1 с сохранением заявленной точности.

Предлагаемая измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (диф. давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения.

Датчик должен иметь функцию диагностики работы измерительной ячейки и блока электроники.

ADDITIONAL REQUIREMENTS

*Calibration interval: not less than three years. Assigned service life of at least **15 years** (under conditions specified in the SP). Body and flanges flow should be of stainless steel.*

Application of dissimilar materials is not permitted.

The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.

Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.

Evidence of primary calibration standard RF.

Functional safety certificate not lower SIL2 (only for the devices involved in the system ESD).

Differential Pressure Transmitters should have the function of reversing the "+" and "-" chambers, presence of drainage chambers.

Accuracy of 0.075%. Depth adjustment of at least 100:1 while preserving the specified accuracy.

The proposed measuring cell should be capable of measuring pressure (differential pressure) with a 50% reserve with respect to the upper limit of the measuring range.


The sensor must have a diagnostic function of the measuring cell and the electronics.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ - РАСХОД <i>DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER</i>	19023-13/2-АТХ-ОЛ-05 19023-13/2-АТХ-СП-05	ЛИСТ PAGE 4	ИЗМ. REV. C
--	--	-------------------	-------------------

ИЗМ. REV.		ЭЛЕКТРОННЫЙ ELECTRONIC	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ PNEUMATIC	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ SMART
ТИП TYPE		4 - 20 mA	0.2 - 1.0 кГ/см ²	HART ПРОТОКОЛ HART PROTOCOL
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ OUTPUT SIGNAL		24 В ПОСТ. ТОКА 24 V D.C.	220 В 50 Гц 220 V 50 Hz	FROM DCS
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ POWER SUPPLY		(1) Ом Ohm	2-х ПРОВОДНАЯ 2 WIRES	4-х ПРОВОДНАЯ 4 WIRES
НАГРУЗКА LOAD	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CONNECTION DIAGRAM	МЕМБРАНА MEMBRANE		
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT		ДА YES	НЕТ NO	СМОТРИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ SEE NEXT PAGES
МЕСТНЫЙ ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР LOCAL REMOTE INDICATOR		ДА YES	ЦИФРОВОЙ DIGITAL	СМОТРИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ SEE NEXT PAGES
ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР BUILT - IN INDICATOR		ДА YES	НЕТ NO	
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ ROOT SWARING		ДА YES	ДА YES	
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ TRANSMITTER		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METALLIC	(1) НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	АЛЮМИНИЙ С ПОКРЫТИЕМ ALUMINUM COATED WITH
МАТЕРИАЛЫ MATERIALS		НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		СМОТРИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ SEE NEXT PAGES
	КОРПУС ЭЛЕКТРОНИКИ ELECTRONICS BODY	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		
	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		
	КОРПУС ПРИБОРА И ФЛАНЦЫ HOUSING BODY AND FLANGES	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		
	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		
	НИППЕЛЬ (СМ. ЭСКИЗ ВНИЗУ) NIPPLE (SEE SKETCH BELOW)	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ PROCESS	1 / 2 " NPT. F (6)	СМОТРИ ЭСКИЗ ВНИЗУ SEE SKETCH BELOW	ФЛАНЦЫ FLANGES
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ELECTRIC	1 / 2 " NPT. F	3 / 4 " NPT. F	(3)
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ PNEUMATIC	1 / 4 " NPT. F	1 / 2 " NPT. F	
	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКА GLAND MATERIAL	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METALLIC		
	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS	2 - х ХОДОВОЙ TWO - WAY	(4,5) 3 - х ХОДОВОЙ THREE - WAY	5 - ти ХОДОВОЙ FIVE - WAY
	ПРОДУВКА VENT	(1)		
	ДРЕНАЖ DRAIN	(7)	ЗАГЛУШКА	
	ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБНОЙ ОПОРЕ FOR PIPE MOUNTING	2 "		
	ВЗРЫВОЗАЩИТА EXPLOSION PROOF	ПРОГРАММАТОР COMMUNICATION (2)	ИМИТАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА OUTPUT SIGNAL SIMULATOR	EExia IIC T4
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ FLAME - PROOF	ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ INTRINSICALLY-SAFE	
	ЗАЩИТА PROTECTION	IP54 min		
	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ WEATHER PROOF			

Эскиз
Sketch

Вентильный блок



ПРИМЕЧАНИЯ:
NOTES: (1) УТОЧНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ
(1) PRECISED BY VENDOR

(2) ОДИН НА КАКДЫЙ ТИП ДАТЧИКОВ
(2) ONE FOR EACH TYPE OF TRANSMITTER

(3) КОМПЛЕКТНО С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ (d=9...16мм) С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ БРОНИ КАБЕЛЯ
(3) SUPPLIED WITH CABLE GLAND (9-16 mm) WITH CABLE ARMOR GROUNDING AND FIXING DEVICES

(4) ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
(4) SUPPLY PULSE TUBE HORIZONTAL

(5) СТОРОНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СПРАВА
(5) RIGHT SIDE HIGH PRESSURE

(6) УСТАНОВИТЬ ОБЖИМНЫЙ ФИТИНГ ТИПА SWAGELOK ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ТРУБУ (12x1) при Ру≤16,0МПа
(6) INSTALL TYPE SWAGELOK COMPRESSION FITTINGS OF STAINLESS STEEL FOR PIPES DN (12x1) mm FOR P_u≤16.0 MPa

(7) ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКАМИ) ВЕНТИЛЬНОГО БЛОКА РАСПОЛОЖЕНЫ СНИЗУ
(7) DRAINAGE HOLES (COMPLETE WITH CAP) VALVE BLOCK LOCATED ON THE BOTTOM

ПРИМЕЧАНИЯ: (1) В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ NACE MR0103-2003 (Содержание сероводорода 3%)
NOTES: (1) ACCORDING TO NORM NACE MR 0103-2003 (Contains hydrogen sulphide 3%)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ PROCESS DEPARTMENT					МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ ASSEMBLY DEPARTMENT				
Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature	Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature
ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER									
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ - РАСХОД DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER					19023-13/2-ATX-ОЛ-05 19023-13/2-ATX-SP-05				