

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ"
ООО "PROMCHIMPROEKT"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль
Установка КМ-2 С-500. Титул 30
ОАО "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
KM-2 C-500 Unit. 30 Title

ОЛ-24

SP-24

Ревизии / Revisions

Основание для изменения

Утв. / Appr. by

Изм. Rev.	Дата Date	Отдел Автоматизации Процессов	ОАП DAP
		Departament Исполнил Writer	Нач. отдела Chef of department

Basis for revisions

Главный инженер проекта
Project manager

1 | 03.17 | Егоров И.А. | Галанин В.Л.

18926-30-TX от 16.03.2017

Курочкин Е.Н.

И. ИНВ. №

И. ИНВ. №

В3а

Подл. и дат.

Минв № подл.

Разраб. Designed	I. Egorov	Egorov	03.17
Проверил Checked	S. Babkin	Babkin	03.17
Н.контр. Verified	E. Kalinina	Kalinina	03.17
Нач. отд. Chef of dep.	V. Galanin	Galanin	03.17
Утвержден Approved	E. Kurochkin	Kurochkin	04.17

18926-30-ATX-SP-24

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

PRESSURE TRANSMITTER

Стадия/Stage Лист / Page Листов / Amount

P | 1

**ПРОМХИМ
ПРОЕКТ**

1 УСТАНОВКА

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки КМ-2 С-500, титул 30 ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

UNIT

The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for KM-2 C-500 Unit, 30 title OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.

2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

ТЕМПЕРАТУРА	Максимальная - плюс 37 °C
	Минимальная - минус 46 °C
	Средняя температура наиболее теплого месяца - плюс 23,2 °C
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 34 °C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	
	Наиболее теплого месяца - 74 %
	Наиболее холодного месяца - 83 %

CLIMATIC CONDITIONS

TEMPERATURE	<i>Maximum - plus 37 °C</i>
	<i>Minimum - minus 46 °C</i>
	<i>Average of the hottest month - plus 23,2 °C</i>
	<i>Average of the five coldest days - minus 34 °C</i>

RELATIVE HUMIDITY

<i>The hottest month - 74%</i>
<i>The coldest month - 83%</i>

3 ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING

The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом.

Перечень документов Поставщика указан в 18926-30-ATX-ЗТП-20
"Запрос на техническое предложение".

TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION

The each instruments must be supplied with technical passport.

*The list of documents of the Supplier specified in the 18926-30-ATX-ITP-20
"Inquiry for technical proposal".*

5 УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ СРЕД (НАЛИЧИЕ H₂S).

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103-2003.

CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSIVE FLUIDS (H₂S content).

Control and metering equipment influenced by H₂S must be manufactured in accordance with recommendations of NACE MR 0103-2003 standard.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ И ДИАПАЗОНУ ПЕРЕНАСТРОЙКИ

Требуемая точность: не менее 0,075% от полной шкалы.

Диапазон перенастройки: не менее 30:1 с сохранением заявленной точности.

Предлагаемая измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (диф. давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения. Датчик должен иметь функцию диагностики работы измерительной ячейки и блока электроники.

REQUIREMENTS FOR ACCURACY OF MEASUREMENT AND RANGE RETUNING

Required accuracy: not less than 0,075% of full scale.

Range retuning: not less than 30:1 while preserving the specified accuracy.

The proposed measuring cell should provide possibility of pressure (dif. pressure) measurement with 50% reserve towards to the upper value of measurement limit.

The sensor must have a diagnostic function of the measuring cell and the electronics.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки датчика давления должны входить кабельный ввод из никелированной латуни с переходом на металлорукав или с возможностью крепления и заземления брони кабеля, диаметром 9-16 мм, вентильный блок и фитинги (SWAGELOK или аналог) для подключения к технологическому процессу.

Преобразователь давления должен поставляться с биркой из нержавеющей стали с позиционным обозначением.

На каждый тип датчика в объем поставки должен входить программатор, представляющий из себя комплект удаленного конфигурирования приборов, например, HART-модем + ноутбук с соответствующим ПО.

SET OF SUPPLY

Nickel-plated brass cable gland with the transition to metal pipe or with opportunity to mount and ground cable's armor (9-16 mm diameter), gate unit and fittings (SWAGELOK or analogue) for connection to the technological process should be included in set of supply for each sensor type.

Pressure transducer should be supplied with stainless steel's label with the position's name. Remote programmer, which consists of instruments remote configuration set, i.e. HART-modem + notebook with required software, should be included in scope of supply for each sensor type

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Межповерочный интервал: не менее трех лет.

Назначенный срок службы не менее 10 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Время реакции токового выхода: не более 300мс. Преобразователь должен иметь настраиваемое время демпфирования выходного сигнала.

Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS.

Сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2 (только для приборов, участвующих в системе ПАЗ).

Русифицированный дисплей и меню.

Самодиагностика всех элементов прибора.

Свидетельство о первичной поверке по стандарту РФ.

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Calibration interval: not less than three years.

Assigned service life of at least 10 years (under conditions specified in SP)

The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.

Response time of current output: less than 300 ms. Output damping time can be set.

Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.

Functional safety certificate not lower SIL2 (only for the devices involved in the system ESD).

Russified display and menu.


Self-test all elements of the device.

Evidence of primary calibration according to RF standard.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ TRANSMITTER	ИЗМ REV			
	ТИП TYPE	ЭЛЕКТРОННЫЙ ELECTRONIC		
	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ OUTPUT SIGNAL	4 - 20 mA		
	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ POWER SUPPLY	24 В ПОСТ. ТОКА 24 V D.C.		
	НАГРУЗКА LOAD	Ом Ohm		
	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT	МЕМБРАНА MEMBRANE		
	МЕСТНЫЙ ВЫСОЧАЯ ИНДИКАТОР LOCAL REMOTE INDICATOR	ДА YES		
	ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР BUILT - IN INDICATOR	ДА YES		
		(1)		
МАТЕРИАЛЫ MATERIALS	КОРПУС ЭЛЕКТРОНИКИ ELECTRONICS BODY	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ PNEUMATIC		
	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT	0,2 - 1,0 кГс/см ² 220 В 50 Гц		
	КОРПУС BODY	220 В 50 Hz		
	ФЛАНЦЫ FLANGES	2 - x ПРОВОДНАЯ 2 WIRES		
	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS	ИНTELЛЕКТУАЛЬНЫЙ SMART		
	НИППЕЛЬ (СМ. ЭСКИЗ ВНИЗУ) NIPPLE (SEE SKETCH BELOW)	HART ПРОТОКОЛ HART PROTOCOL		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ PROCESS	FROM DCS		
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ELECTRIC	4 - x ПРОВОДНАЯ 4 WIRES		
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ PNEUMATIC			
	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКА GLAND MATERIAL			
СОЕДИНЕНИЯ CONNECTIONS	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS	УГЛЕРОД. СТАЛЬ CARBON STEEL		
	ПРОДУВКА VENT	УГЛЕРОД. СТАЛЬ CARBON STEEL		
	ДРЕНАЖ DRAIN	СМОТРИ ЭСКИЗ ВНИЗУ SEE SKETCH BELOW		
	ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБНОЙ ОПОРЕ FOR PIPE MOUNTING	3 / 4 " NPT. F		
		1 / 2 " NPT. F		
		1 / 4 " NPT. F		
		1 / 2 " NPT. F		
		2 - ХОДОВОЙ TWO - WAY		
		(1)		
		(5)		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ACCESSORIES	2 "	3 - ХОДОВОЙ THREE - WAY		
		КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВЕНТИЛЬНОГО БЛОКА		
		2 "		
		(2)		
	ВЗРЫВОЗАЩИТА EXPLOSION PROOF	ПРОГРАММАТОР COMMUNICATOR		
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ FLAME - PROOF		
		ИМПИТАТОР ВЫХ. СИГНАЛА OUTPUT SIGNAL SIMULATOR		
		ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ INTRINSICALLY SAFE		
		EEExia IIC T4		
ЗАЩИТА PROTECTION	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ WEATHER PROOF	IP54 min		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

Эскиз
Sketch

Вентильный блок



ПРИМЕЧАНИЯ:
NOTES: 1 УТОЧНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ
PRECISED BY VENDOR

- 2 ОДИН НА КАЖДЫЙ ТИП ДАТЧИКОВ
ONE FOR EACH TYPE OF TRANSMITTER
- 3 КОМПЛЕКТНО С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ (d=9...16мм) С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ БРОНИ КАБЕЛЯ.
SUPPLIED WITH CABLE GLAND (9-16 mm) WITH CABLE ARMOR GROUNDING AND FIXING DEVICES.
- 4 УСТАНОВИТЬ ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ ТИПА SWAGELOK ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ТРУБУ (12x1) при Ру≤16,0МПа
INSTALL TYPE SWAGELOK COMPRESSION FITTINGS OF STAINLESS STEEL FOR PIPES DN (12x1) mm FOR P_y≤16,0 MPa
- 5 ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКАМИ) ВЕНТИЛЬНОГО БЛОКА РАСПОЛОЖЕНЫ СНИЗУ
DRAINAGE HOLES (COMPLETE WITH CAP) VALVE BLOCK LOCATED ON THE BOTTOM

ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" ООО "PROMCHIMPROEKT"			ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION								ОЛ-24 SP-24			
Единица UNITS	ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	kgf/cm^2	ИЗБЫТОЧНОЕ GAUGE	<input checked="" type="checkbox"/>	АБСОЛЮТНОЕ ABSOLUTE	<input type="checkbox"/>								
	ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	°C												
СРЕДА FLUID	СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ FLUID STATE	L	ЖИДКОСТЬ LIQUID	M	СМЕСЬ MIXTURE									
		G	ГАЗ GAS	V	ПАРЫ VAPOUR									
		S	ВОДЯНОЙ ПАР STEAM											
ПОРЯДК. НОМЕР ORDER №	ПОЗИЦИЯ TAG NUMBER	НОМЕР СХЕМЫ PIPE REFERENCE	СРЕДА FLUID		РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ DESIGN CONDITIONS		РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ OPERATING CONDITIONS		ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ kg/cm ² RANGE kg./cm ²	ШКАЛА kg/cm ² SCALE kg./cm ²	ИНДИКАТОР LOCAL INDICATOR		ПРИМЕЧ. REMARKS	ИЗМЕНЕНИЕ REVISION
			СОСТАВ NATURE	СОСТ. STATE	P	T	P	T			BCTP. BUILT-IN	ДИСТ. REMOTE		
1	PRC 5-24	-	углеводород. газы	G	4,2	100	1,2	100	-	0 - 2,5	x	-	(1)	
2	PRC 5-28	-	ВСГ+H ₂ S	G	44,0	50	39,0	45	-	0 - 60	x	-	(1)	B
3	PRCA 5-25	-	углеводород. газы	G	11,0	280	7,0	280	-	0 - 10	x	-	(1)	B
4	PRCA 5-26	-	углеводород. газы	G	11,0	280	7,0	280	-	0 - 10	x	-	(1)	B
5	PRCA 5-27	-	углеводород. газы	G	11,0	280	7,0	280	-	0 - 10	x	-	(1)	B
6	PRCA 6-25	-	углеводород. газы	G	11,0	270	7,0	270	-	0 - 10	x	-	(1)	B
7	PRCA 6-26	-	углеводород. газы	G	11,0	270	8,0	270	-	0 - 10	x	-	(1)	
8	PRA 5-33	-	углеводород. газы	G	1,0	280	0,19 (абс)	280	-	0 - 0,4	x	-	(1)	B
9	PRA 6-33	-	углеводород. газы	G	1,0	280	0,19 (абс)	270	-	0 - 0,4	x	-	(1)	B
10	PRA 5-49	-	углеводород. газы	G	10,0	200	5,0	150	-	0 - 1,6	x	-	(1)	B
11	PR 5-42	-	азот	G	44,0	-46	40,0	окр. среда	-	0 - 40	x	-	(1)	B
12	PRCA 5-30-1	-	гидрогенизат	G	50,0	400	45,0	350	-	0 - 60	x	-	(1)	B
13	PRCA 6-30-1	-	гидрогенизат	G	50,0	325	45,0	325	-	0 - 60	x	-	(1)	B
14	PRCA 5-31-1	-	гидрогенизат	G	50,0	400	45,0	350	-	0 - 60	x	-	(1)	B
15	PR 5-30-2	-	гидрогенизат	G	50,0	400	43,0	350	-	0 - 60	x	-	(1)	B
16	PR 5-31-2	-	гидрогенизат	G	50,0	400	43,0	350	-	0 - 60	x	-	(1)	B
17	PR 6-30-2	-	гидрогенизат	G	50,0	325	40,0	325	-	0 - 60	x	-	(1)	B
18	PRC 5-29	-	ВСГ	G	63,0	110	49,0	81	-	0 - 60	x	-	(1)	B
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES: (1) В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ NACE MR0103-2003 (Содержание сероводорода ~ 10%) ACCORDING TO NORM NACE MR 0103-2003 (Contains hydrogen sulphide ~10 %)														
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ PROCESS DEPARTMENT								МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ DEPARTMENT						
Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature	Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature					
ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER								YOKOGAWA						
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ PRESSURE TRANSMITTER								18926-30-ATX-ОЛ-24 18926-30-ATX-SP-24				ЛИСТ PAGE	ИЗМ. REV.	
												6	B	