



**1 УСТАНОВКА**

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для цеха 13 участок парки смешения, титул 34/4 ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

**UNIT**

*The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for workshop 13 tityl 34/4 JSC "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.*

**2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ**

ТЕМПЕРАТУРА      Максимальная - плюс 37 °C

                          Минимальная - минус 46 °C

Средняя температура наиболее теплого месяца - плюс 23,2 °C

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 34 °C

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ**

Наиболее теплого месяца - 74 %

Наиболее холодного месяца - 83 %

**CLIMATIC CONDITIONS**

TEMPERATURE      Maximum - plus 37 °C

Minimum - minus 46 °C

Average of the hottest month - plus 23,2 °C

Average of the five coldest days - minus 34 °C

**RELATIVE HUMIDITY**

The hottest month - 74%

The coldest month - 83%

**3 ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА**

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

**PAINTING**

*The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.*

**4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Каждый прибор поставляется с техническим паспортом. Содержание технического паспорта указано в 2922-АТХ-ОЛ-00

"Требования к документации Поставщика."

Перечень документов Поставщика содержится в

2922-АТХ-ЗТП-20 "Запрос на техническое предложение"

**TECHNICAL PASSPORT**

*The each instruments must be supplied with technical passport. The contents of technical passport see 2922-ATX-SP-00 "Requirements for suppliers technical documentation".*

*List of documents required from the supplier see 2922-ATX-ITP-20 "Inquiry for technical proposal"*

**5 УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННЫХ СРЕД (НАЛИЧИЕ H<sub>2</sub>S).**

Оборудование КИП, подверженное воздействию сероводорода, должно быть изготовлено в соответствии с рекомендациями стандарта NACE MR 0103-2003.

***CONDITIONS OF PROTECTION FROM CORROSION FLUIDS (H<sub>2</sub>S content).***

*Control and metering equipment influenced by H<sub>2</sub>S must be manufactured in accordance with recommendations of NACE MR 0103-2003 standard.*

**6 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ И ДИАПАЗОНУ ПЕРЕНАСТРОЙКИ**

Требуемая точность: не менее 0,075% от полной шкалы.

Диапазон перенастройки: не менее 100:1 с сохранением заявленной точности.

Предлагаемая измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (диф. давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения. Датчик должен иметь функцию диагностики работы измерительной ячейки и блока электроники.

***REQUIREMENTS FOR ACCURACY OF MEASUREMENT AND RANGE RETUNING***

*Required accuracy: not less than 0,075% of full scale.*

*Range retuning: not less than 100:1 while preserving the specified accuracy.*

*The proposed measuring cell should provide possibility of pressure (dif. pressure) measurement with 50% reserve towards to the upper value of measurement limit.*

*The sensor must have a diagnostic function of the measuring cell and the electronics.*

**7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки датчика давления должны входить кабельный ввод из никелированной латуни с переходом на металлическую оплетку или с возможностью крепления и заземления брони кабеля, диаметром 6-12 мм, вентильный блок и фитинги (SWAGELOK или аналог) для подключения к технологическому процессу.

Преобразователь давления должен поставляться с биркой из нержавеющей стали с позиционным обозначением.

На каждый тип датчика в объем поставки должен входить программатор, представляющий из себя комплект удаленного конфигурирования приборов, например, HART-модем + ноутбук с соответствующим ПО.

***SET OF SUPPLY***

*Nickel-plated brass cable gland with the transition to metal pipe or with opportunity to mount and ground cable's armor (6-12 mm diameter), gate unit and fittings (SWAGELOK or analogue) for connection to the technological process should be included in set of supply for each sensor type.*

*Pressure transducer should be supplied with stainless steel's label with the position's name.*

*Remote programmer, which consists of instruments remote configuration set, i.e. HART-modem + notebook with required software, should be included in scope of supply for each sensor type*

**8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Межповерочный интервал: не менее трех лет.

Назначенный срок службы не менее 10 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

Напряжение питания для искробезопасных приборов: от 15В до 30В.

Поддержка технологии FDT. Интеграция в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS.

Корпус и фланцы преобразователей должны быть из нержавеющей стали. Применение разнородных материалов не допускается.

Сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2.

Русифицированный дисплей и меню.

Самодиагностика всех элементов прибора.

Свидетельство о первичной поверке по стандарту РФ.

**ADDITIONAL REQUIREMENTS**

*Calibration interval: not less than three years.*

*Assigned service life of at least 10 years (under conditions specified in SP)*

*The supply voltage for the intrinsically safe devices: from 15V to 30V.*

*Support for FDT. Integration into the software Pactware, PRM, AMS.*

*Body and flanges sensors should be of stainless steel. Application of dissimilar materials is not permitted.*

*Functional safety certificate not lower SIL2.*

*Russified display and menu.*

*Self-test all elements of the device.*


*Evidence of primary calibration according to RF standard.*

		ИЗМ REV				
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ TRANSMITTER	ТИП TYPE		ЭЛЕКТРОННЫЙ ELECTRONIC	<input checked="" type="checkbox"/>	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ PNEUMATIC	<input type="checkbox"/>
	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ OUTPUT SIGNAL		4 - 20 мА	<input checked="" type="checkbox"/>	0,2 - 1,0 кГс/см <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ POWER SUPPLY		24 В ПОСТ. ТОКА 24 V D.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	220 В 50 Гц 220 V 50 Hz	<input type="checkbox"/>
	НАГРУЗКА LOAD	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CONNECTION DIAGRAM	(1)	Ом Ohm	2 - x ПРОВОДНАЯ 2 WIRES	<input checked="" type="checkbox"/>
	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT		МЕМБРАНА MEMBRANE	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	МЕСТНЫЙ ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР LOCAL REMOTE INDICATOR		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO	<input type="checkbox"/>
	ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР BUILT - IN INDICATOR		ДА YES	<input checked="" type="checkbox"/>	ЦИФРОВОЙ DIGITAL	<input type="checkbox"/>
	МАТЕРИАЛЫ MATERIALS	КОРПУС ЭЛЕКТРОНИКИ ELECTRONICS BODY	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METALLIC	<input type="checkbox"/>	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	<input type="checkbox"/>
		ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ MEASURING ELEMENT	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		КОРПУС ПРИБОРА И ФЛАНЦЫ HOUSING BODY AND FLANGES	НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
СОЕДИНЕНИЯ CONNECTIONS	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS		НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	<input checked="" type="checkbox"/>	УГЛЕРОД. СТАЛЬ CARBON STEEL	<input type="checkbox"/>
	НИППЕЛЬ ( СМ. ЭСКИЗ ВНИЗУ ) NIPPLE ( SEE SKETCH BELOW )		НЕРЖ. СТАЛЬ ST-STEEL	<input checked="" type="checkbox"/>	УГЛЕРОД. СТАЛЬ CARBON STEEL	<input type="checkbox"/>
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ PROCESS		(4) 1/2 " NPT.F	<input checked="" type="checkbox"/>	СМОТРИ ЭСКИЗ ВНИЗУ SEE SKETCH BELOW	<input type="checkbox"/>
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ELECTRIC		1/2 " NPT. F	<input checked="" type="checkbox"/>	3 / 4 " NPT. F	<input type="checkbox"/>
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ PNEUMATIC		1 / 4 " NPT. F	<input type="checkbox"/>	1 / 2 " NPT. F	<input type="checkbox"/>
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ACCESSORIES	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКА GLAND MATERIAL		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METALLIC	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ MANIFOLD BLOCKS		2 - ХОДОВОЙ TWO - WAY	<input type="checkbox"/>	3 - ХОДОВОЙ THREE - WAY	<input checked="" type="checkbox"/>
	ПРОДУВКА VENT		(1)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	ДРЕНАЖ DRAIN		(6)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ЗАЩИТА PROTECTION	ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБНОЙ ОПОРЕ FOR PIPE MOUNTING		2 "	<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОГРАММАТОР COMMUNICATOR (2)	<input type="checkbox"/>
	ВЗРЫВОЗАЩИТА EXPLOSION PROOF				ИМИТАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА OUTPUT SIGNAL SIMULATOR	<input type="checkbox"/>
	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ WEATHER PROOF				ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ FLAME - PROOF	<input type="checkbox"/>
					ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ INTRINSICALLY SAFE	<input type="checkbox"/>
						EEExia IIC T5
				IP65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Эскиз

## Sketch

Вентильный блок



ПРИМЕЧАНИЯ:  
NOTES:

1

УТОЧНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ  
PRECISED BY VENDOR

- 2 ОДИН НА КАЖДЫЙ ТИП ДАТЧИКОВ  
ONE FOR EACH TYPE OF TRANSMITTER
- 3 КОМПЛЕКТНО С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ (d=6...12мм) С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ БРОНИ КАБЕЛЯ.  
SUPPLIED WITH CABLE GLAND (6-12 mm) WITH CABLE ARMOR GROUNDING AND FIXING DEVICES.
- 4 УСТАНОВИТЬ ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ ТИПА SWAGELOK ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ТРУБУ (12x1) при Ру≤16,0МПа  
INSTALL TYPE SWAGELOK COMPRESSION FITTINGS OF STAINLESS STEEL FOR PIPES DN (12x1) mm FOR P<sub>y</sub>≤16,0 MPa
- 5 УСТАНОВИТЬ ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ ТИПА SWAGELOK ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ТРУБУ (14x2) при Ру>16,0МПа  
INSTALL TYPE SWAGELOK COMPRESSION FITTINGS OF STAINLESS STEEL FOR PIPES DN (14x2) mm FOR P<sub>y</sub> > 16,0 MPa
- 6 ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКАМИ) ВЕНТИЛЬНОГО БЛОКА РАСПОЛОЖЕНЫ СНИЗУ  
DRAINAGE HOLES (COMPLETE WITH CAP) VALVE BLOCK LOCATED ON THE BOTTOM
- 7 КОМПЛЕКТНО С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ С ПЕРЕХОДОМ НА МЕТАЛЛОУКАВ MPG 20 Dнар=25,7 мм, Dвнутр=18,7 мм  
SUPPLIED WITH CABLE GLAND WITH A TRANSITION ON METAL HOSE MPG 20 D<sub>out</sub>=25,7 mm, D<sub>in</sub>=18,7 mm

ООО "КХМ-проект"			ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION								ОЛ-24 SP-24			
ЕДИННЫЕ UNITS	ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	MPa	ИЗЫСКОЧНОЕ GAUGE <input checked="" type="checkbox"/>		АБСОЛЮТНОЕ ABSOLUTE <input type="checkbox"/>									
	ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	°C												
	СРЕДА FLUID	СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ FLUID STATE	L	ЖИДКОСТЬ LIQUID		M	СМЕСЬ MIXTURE							
G			ГАЗ GAS		V	ПАРЫ VAPOUR								
S			ВОДЯНОЙ ПАР STEAM											
ПОРДК. НОМЕР ORDER №	ПОЗИЦИЯ TAG NUMBER	НОМЕР СХЕМЫ P&D REFERENCE	СРЕДА FLUIDE		РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ DESIGN CONDITIONS		РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ OPERATING CONDITIONS		ПРЕДЕЛ ИЗМЕР. Mpa RANGE Mpa	ШКАЛА MINA SCALE Mpa	ИНДИКАТОР LOCAL INDICATOR		ПРИМЕЧ. REMARKS	ИЗМЕНЕНИЕ REVISION
			СОСТАВ NATURE	СОСТ. STATE	P	T	P	T			ВСТР. BUILT-IN	ДИСТ. REMOTE		
1	PIRSA232	2922-ATX л.2	p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
2	PIRSA233	2922-ATX л.2	p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
3	PIRA234	2922-ATX л.2	p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
4	PIRA235	2922-ATX л.2	p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
5	PIRA236	2922-ATX л.2	p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
6	РЕЗЕРВ		p-p воды с пенообразователем	L	1,0	+10...+70	1,0	25	-	0÷1,6	X	-		
ПРИМЕЧАНИЯ: 1- В СООТВЕТСТВИИ С NACE MR0103-2003 (НАЛИЧИЕ H <sub>2</sub> S)														
NOTES: 1- IN ACCORDING WITH NACE MR0103-2003 (H <sub>2</sub> S content)														
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ PROCESS DEPARTMENT					МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ DEPARTMENT									
Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature	Изм. Rev.	Дата Date	Должность Post	Фамилия Family name	Подпись Signature					
ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER					YOKOGAWA									
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ PRESSURE TRANSMITTER					2922-ATX-ОЛ-24 2922-ATX-SP-24							ЛИСТ PAGE	ИЗМ. REV.	
												6	0	