

ПДО № 705-КР-2021

Поступивший запрос контрагента:

Здравствуйте,
В п. 9 "Требования к отчетности"
указано: дефектная ведомость...

Что за дефектные ведомости подрядчик должен составить? Перед испытаниями котлов для устранения недостатков? Или для планового ремонта котлов, как у вас написано?

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Указанные в пункте 9 «Требования к отчётности» Технического задания от 10.11.2021 дефектные ведомости должны быть представлены контрагентом после наружного осмотра котлов-утилизаторов и ознакомления с их проектной и эксплуатационной документацией для устранения перед режимно-наладочными испытаниями».