Шкаф

Панель управления - нагрев

77 — 78 TC

Блок управления туманом - нагрев

76 — 76 — 78 TC

Выхлоп

75 — 75a TC

H5
Горелка образования ядер конденсации

30

TI 72 — TI 14

31 32 35 PSV23 34 45

UV 33 BSL12

82 USV36

79

Блок испарения масла

66

B2
Емкость для заполнения

65

E3
Эл. нагреватель

70 70 70

TT 70a T21

55

62 TI26 — 63 PSV22 — 64

53

B1
Емкость силиконового масла

80

51 HV25

50 FI19 — 54 FI20

61

56a TT — 56 TC33

44 FI17

3 USV2 — 12 USV34

PDT 11 PDSL31 — 4 — PDI 4a DPI5

PDT 6 PDSL13 — 13 — PDI 13a DPI6

25 — 26

7 HV28

10

K4
Воздуходувка

1c SC29 — M — 1 — 1a

1b

Технологический газ

73 DN 80, EN 1092-1-01, PN 10

81 USV35

К приводам на сопле впрыска

40 ø10MM

РСУ, не входит в состав блока управления туманом

Поз. 62 — TI — Силиконовое масло

Поз. 72 — TI — Камера сжигания

Поз. 51 — HIC — Воздух для силиконового масла

IS — Возможный останов установки

ML — Работа

HS — Пуск / стоп

Электропитание
3x380 VAC + N + PE

43 PI16

42 PCV15

46

41

40 ø10MM

Воздух КИПиА
3-10 бар изб.

Топливный газ
Макс. 10 бар изб.

15 ø10MM — PA L — PI — PA H

16 14 28 PSAL20 22 USV30 18 PCV8 19 PI9 21 USV11 27 PSAH10 23 HV32

74 ø10MM

Воздушка в безопасное место

GASTECH ENERGI

Sindalsvej 8, 8240 Risskov, Denmark
Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby, Denmark
Tel.: +45 7010 1540, Fax.: +45 8742 5900

Haldor Topsøe A/S

ЯНОС III, Россия, S-05244

Блок управления туманом, 14-я серия, Блок X 191 A/B

Технологическая схема для перечня деталей № 10-2973

Чертил	ic	Формат	A2
Дата	20.02.2017	Масштаб	-
Проверил			
Заказ	14094069		
№ чертежа	10-2972		
Редактировал	ic	Дата ред.	23.03.2017
Код ред.	4063	Редакция	A