

ПДО № 283-ДО-2022

Поступивший запрос контрагента

Добрый день!

Просьба уточнить по клеммным коробкам: точно требуется взрывозащита Ex d ?

Обычно для клеммных коробок под греющий кабель используют Ex e исполнение. Ex d оболочку очень сложно будет установить на трубопровод, так как масса оболочки 10 кг.

Ответ инициатора закупки

Для соединительных коробок по Лоту № 1 необходимо предусмотреть вид взрывозащиты Ex e.