

ПДО №709-КС-2020

ЗП012726

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день.

Для корректной проработки ТЗ и скорейшей подачи нашего коммерческого предложения, просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Кто Лицензиар по установке производства азота (какая документация будет передана в качестве исходных данных: схема, компоновка, решения по КИПу);
2. Класс опасности ОПО, на котором планируется размещение ВРУ;
3. Назначение ВРУ – определяет категорию по негативному воздействию на окружающую среду (какой объект будет снабжать ВРУ, его категория по негативному воздействию на окружающую срежу).

Ответ инициатор закупки:

1. Информация по Лицензиару отсутствует, т.к. поставщик не выбран. В качестве исходных данных будут переданы схемы и компоновка. Решения по КИПу частично отражены в разделе 12 настоящем техническом задании, остальные будут выданы после выбора поставщика оборудования.
2. Площадка воздуходелительной установки (цех №17) относится к III классу опасности.
3. Азот подается в общезаводской коллектор азота. Потребителем может являться любая технологическая установка завода. Проведение экологической экспертизы не требуется.