

Этот документ является собственностью ООО "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Конструкция покрытия по периметру градирни



Уплотненный с Куп=0.98 грунт основания

Основание из щебня фр.20-40(5-20)мм., марка 600, ГОСТ 25607-94, h=0.12м

Цементнобетонное покрытие (бетон марки В15), h=0.10м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница работ

- цементобетонное покрытие

- покрытие из дорожных плит

1. За отметку 0.00 принята отметка покрытия из бетонных плит 150.36

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Кувшинова				08.17
Проверил	Мягков				08.17
Н. контр.	Кораблева				08.17
Нач. отд.	Мягков				08.17

19005-229/11-ГП

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Цех №17 Установка БОВ-3 Тит. 229/11

Реконструкция системы охлаждения БОВ
Монтаж градирни

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Разбивочный план.
М 1:500

ПРОМХИМ ПРОЕКТ

Формат А 2