

[illegible]



Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание																				
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ СТАЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ DN 20 PN 63 КГС/CM² МУФТОВАЯ. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО ГОСТ 9544-2005 КЛАСС А.	31лс18нж ТУ 3741-094-07538145-99 17999/3-90-ТМ.ОЛ.1 л.4		ОАО «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» Г. ВОТКИНСК	КОМПЛ.	7,0	4,3	Для воздушника (дренажа)																				
	<u>Нестандартные изделия</u>																											
	ШТУЦЕР ДВУСТОРОННИЙ С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ:	17999/3-ТМ-ДТР-344																										
	КРУГ <u>28-В ГОСТ 2590-2006</u> 10Г2 ГОСТ 4543-71				М	3,0	4,83																					
	БОБЫШКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ:	17999/3-ТМ-ДТР-346																										
	КРУГ <u>48-В ГОСТ 2590-2006</u> 10Г2 ГОСТ 4543-71				М	3,0	14,205																					
	ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ:	17999/3-ТМ-ДТР-348																										
	ШЕСТИГРАННИК <u>30 ГОСТ 8560-78</u> 10Г2 ГОСТ 4543-71				М	3,0	6,12																					
	БОБЫШКА G 1/2 DN15:	17999/3-ТМ-ДТР-325																										
	КРУГ <u>30 ГОСТ 2590-2006</u> СТ20 ГОСТ 1050-2013				М	0,5																						
	ПРОКЛАДКА DN15:	17999/3-ТМ-ДТР-326																										
	ПАРОНИТ ПОН 2,0 ´300 ´400	ГОСТ 481-80			ШТ.	0,5	0,5																					
	ПРОБКА G 1/2 DN15:	17999/3-ТМ-ДТР-500																										
	КРУГ <u>28 ГОСТ 2590-2006</u> СТ20 ГОСТ 1050-2013				М	0,5	4,83																					
	КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОСПУТНИКОВ DN25 К ОПОРЕ КХ:	17999/3-ТМ-ДТР-502																										
	УГОЛОК <u>50X50X5 ГОСТ 8509-93</u> СТЗПС6 ГОСТ 535-88*				М	9,0	3,770																					
	УГОЛОК <u>25X25X5 ГОСТ 8509-93</u> СТЗПС6 ГОСТ 535-88*				М	4,0	1,12																					
	<u>ЛИСТ Б 8X1000X2000 ГОСТ 19903-74*</u> <u>СТЗГОСТ 14637-89*</u>				ШТ.	0,5																						
	ОПОРА ОПБ1-32	ГОСТ 14911-82			ШТ.	40,0	0,03																					
				<table><tr><td>3</td><td>-</td><td>Зам.</td><td>03-16</td><td></td><td>10.16</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>Зам.</td><td>01-16</td><td></td><td>03.16</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>	3	-	Зам.	03-16		10.16	1	-	Зам.	01-16		03.16	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	17999/3-90-26-ТМ.С			<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	Лист	2
3	-	Зам.	03-16		10.16																							
1	-	Зам.	01-16		03.16																							
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																							
Лист																												
2																												

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-2		ГОСТ 7338-90*			М2	0,5			
	<u>Материал для заземления</u>									
	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГАРЯЧЕКАТАНАЯ 25х4	ВСТЗПС	ГОСТ 103-2006			П.М.	4,0	0,63		
	БОЛТ М10х20	СТЗПС2	ГОСТ 7798-70*			ШТ.	12,0	0,016		
	ГАЙКА М10	СТЗПС2	ГОСТ 5915-70*			ШТ.	12,0	0,009		
					3	-	Зам.	03-16		10.16
					1	-	Зам.	01-16		03.16
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	17999/3-90-26-ТМ.С				Лист
										3