

Ответ к запросу контрагента № 22252 по ПДО № 46-ДО-2022	
Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>Добрый день!</p> <p>В позиции 3 у вас указано: "Амперметр типа Э42703 0-400/5 на Э42703 0-200/5"</p> <p>Просим сообщить какие приборы Э42703 необходимы:</p> <ul style="list-style-type: none">-приборы со шкалой 400А ?-приборы со шкалой 200А ?-или перегрузочные приборы 200-400А?	<p>В ответ на запрос сообщаем, что требуется амперметр типа Э42703 0-200/5 со шкалой 0-200А без перегрузочной способности и номинальным вгоричным током 5А.</p>