

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день.

Просим Вас предоставить длины и диаметры трубопроводов, указанных в технических заданиях, для корректного расчета цены предложения.

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Направляем ответ на запрос контрагента.

Блок Висбрекинг установки ВТ-6 цех №1:

Ду-114мм – L-5500;

Ду-500мм – L-67м;

Ду-250мм – L-130м;

Ду-80 – L-17м;

Ду-50 – L-53м;

Ду-200 – L-400м;

Установки Изомеризации С5-С6 КП:

Количество труб по экранам, их размеры, материал:

Радиация:

Ду219х8мм, L=6м, 20шт, материал: 08X18Н10Т

Количество калачей по экранам, их размеры, материал:

Радиация:

Ду219х10мм, L=0,5м, 19шт, материал: 08X18Н10Т

Количество труб по экранам, их размеры, материал:

Конвекция:

Ду168х8мм, L=2,6м, 8шт, Гладкие, материал: 08X18Н10Т

Конвекция:

Ду168х8мм, L=2,6м, 24шт, Оребренные, материал: 08X18Н10Т

Количество калачей по экранам, их размеры, материал:

Конвекция:

Ду168х10мм, L=0,5м, 30шт, материал: 08X18Н10Т