

ЦДО № 747-КС-2020

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день.

В разъяснение № 5 в перечне НКО есть расхождения с перечнем агрегатов в ТЗ предоставленными ранее:

- 1). В ТЗ 4-817 Гидрокрекинг прописано 32 агрегата ХВ, а в разъяснении 18 агрегатов ХВ и с отличающимися от ТЗ обозначениями. Прошу уточнить обозначение и точное количество оснащаемых агрегатов.
- 2). В ТЗ 3-3418 КР-600 прописано 44 агрегата из них 10 ХВ, а в разъяснении 34 агрегата без ХВ. Прошу уточнить точное количество оснащаемых агрегатов.
- 3). В ТЗ 3-3413 Л-35/6 прописано 53 агрегата, а в разъяснении 52 агрегата нет агрегата АВЗ-1. Прошу уточнить точное количество оснащаемых агрегатов.
- 4). В ТЗ 3-3391 ЛГ-35/11-300 прописано 19 агрегата, а в разъяснении 17 агрегата нет агрегатов Н-2,Н-3. Прошу уточнить точное количество оснащаемых агрегатов.

Ответ инициатора закупки:

Добрый день. Сообщаем следующее:

1) В ТЗ 4-817 (Гидрокрекинг) указаны 32 позиции агрегатов для 18 аппаратов воздушного охлаждения.

2) В соответствии с ТЗ 3-3418 (КР-600) количество оснащаемых агрегатов 44 шт. в том числе ХВ 10 шт. со следующими характеристиками:

Позиция	Тип аппарата	Марка электродвигателя	Продукт	Мощность Эл/дв.(кВт)
ХВ-100/1-1	АВГБ-20-ЖЗ-4,0-БЗ/4-4-8	ВАСО4-13-12	ВСГ + бензин	13
ХВ-100/2-1		ВАСО4-13-12		13
ХВ-100/1-2	АВГБ-20-ЖЗ-4,0-БЗ/4-4-8	ВАСО4-13-12	ВСГ + бензин	13
ХВ-100/2-2		ВАСО4-13-12		13
ХВ-101-1-1	АВГБ-20-ЖЗ-1,6/6-2а-8	ВАСО4-13-12	Рефлюкс	13
ХВ-101-1-2	АВГБ-20-ЖЗ-1,6/6-2а-8	ВАСО4-13-12	Рефлюкс	13
ХВ-202-1	АВГ-20-2,5-Б1-В1Т/6-1-8	ВАСО4-22-14	ВСГ	22
ХВ-202-2	АВГ-20-2,5-Б1-В1Т/6-1-8	ВАСО4-22-14	ВСГ	22

XB-203-1	ABГ-20-6,3-Б1-В2Т/6-1-8	ВАСО4-30-14	ВСТ	30
XB-203-2	ABГ-20-6,3-Б1-В2Т/6-1-8	ВАСО4-30-14	ВСТ	30

3) В разъяснении к ТЗ 3-3413 (Л-35/6) представлено 53 агрегата в том числе АВЗ-1 (см. Приложение №1), что соответствует техническому заданию.

4) В соответствии с ТЗ 3-3391 (Л-35/11) количество оснащаемых агрегатов 19 шт. По агрегатам Н-2 и Н-4 направляем следующую информацию:

Позиция	Марка	Электродвигатель	Продукт	Производительность МЗ/ч	Р выкиде кг/см ²
Н-2	5Н-5Х2	КО32-2У2	Мазут	79	14,8
Н-4	5Н-5Х2	КО32-2У2	Мазут	79	14,8

Обращаем внимание, что данные насосы будут заменяться.

Приложение: 1. Перечень оборудования к ТЗ 3-3413 (Л-35/6) на 3 л.