

Начальнику цеха №15
Григорьеву А.В.

Служебная записка

Установка МТБЭ, цех №5

Дата: 31.08.2015 г. № 245/05

Тема: об обеспечении манометрами установки по производству МТБЭ цеха № 5.

В настоящее время часть манометров установленных на маслобачках насосов не соответствуют требованиям правил по безопасной эксплуатации сосудов работающим под давлением. (при рабочем давлении $3,0 \text{ кгс/см}^2$ и $0,5 \text{ кгс/см}^2$ установлены манометры с шкалой 10 кгс/см^2), что является грубым нарушением. Прошу Вас дать указание укомплектовать маслобачки насосов манометрами в соответствии требованиям правил в следующем количестве:

- 1) шкала $6,0 \text{ кгс/см}^2$ - 20 шт.;
- 2) шкала $1,0 \text{ кгс/см}^2$ - 5 шт.

Начальник цеха №5



Лукашов Н.Н.

Исполнитель
А.О. Егоров
23-58