

Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Согласовано		

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Согласовано		

ООО "ЭнергоЦентрПроект"		ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ЗТП	
ДАННЫЙ ЗАПРОС КАСАЕТСЯ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛУГ И ДОКУМЕНТАЦИИ:					
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ	КОЛ.	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (1)	ЦЕНА ОБЩАЯ (1)	
1.	Проточные расходомеры в соответствии с опросными листом 17999/3-211/1-АТХ.ОЛ04.1	в соотв. с ОЛ			
2.	Комплект технической документации и чертежей в соответствии с таблицей (стр. 5)	1 компл			
3.	Запасные части для периода пуска и двух лет эксплуатации	1 компл			
(1) - ЗАПОЛНЯЕТ ПОСТАВЩИК					
ПРОТОЧНЫЙ РАСХОДОМЕР		17999/3-211/1-АТХ.ЗТП04.1		ЛИСТ	ИЗМ.
				2	

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ ИЛИ АННУЛИРУЕМОЙ НАСТОЯЩИМ ИЗМЕНЕНИЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР	Rev.	Прилагаемая	Аннулируемая
			измененная документация	документация
Опросный лист на проточные расходомеры	17999/3-211/1-АТХ.ОЛ04.1	6		
Требования к документации поставщика	17999/3-211/1-АТХ.ОЛ00	0		

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОТОЧНЫЙ РАСХОДОМЕР

17999/3-211/1-АТХ.ЗТП04.1

ЛИСТ ИЗМ.

3

ООО "ЭнергоЦентрПроект"	ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ЗТП
<div data-bbox="268 264 1461 385" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО:</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютером (дилером) в РФ. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством. 2. При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (кабельные вводы и др.) 3. При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить расчет расходомера, в котором обязательно указывается скорость потока, погрешность измерения и потеря давления, число Рейнольдса при минимальном рабочем и максимальном расходе. Скорость среды для жидкостей не должна превышать 10 м/с, для газов и пара - не более половины скорости звука. 4. При поставке продукции Поставщик обязан предоставить копию методики проверки средств измерений и оригинал свидетельства о первичной поверке. 5. Поставляемые приборы должны соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза: <ul style="list-style-type: none"> - ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах; - ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". 			
ПРОТОЧНЫЙ РАСХОДОМЕР	17999/3-211/1-АТХ.ЗТП04.1		<div>ЛИСТ</div> <div>4</div> <div>ИЗМ.</div>

ООО "ЭнергоЦентрПроект"		ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ				ЗТП	
<div>ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА</div>							
ПУНКТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО С ПРЕДЛОЖЕН. (1)	ПОСЛЕ ЗАКАЗА				ИЗМ.
			ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ		ФИНАЛЬНАЯ		
			КОЛ. ТИП (1)	СРОК (2)	КОЛ. ТИП (1)	СРОК (2)	
1	ГАБАРИТНЫЙ И УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	2 - С	3 - С	4 - W	6 - С		
2	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗРЕЗЫ	2 - С	3 - С	4 - W	6 - С		
3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 - С	3 - С	4 - W	6 - С		
4	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ	2 - С	3 - С	4 - W	6 - С		
5	СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ	2 - С	-	-	6 - С		
6	СХЕМА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	2 - С	-	-	6 - С		
7	ДИАГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ	-	-	-	-		
8	КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДИАГРАММЫ	-	-	-	6 - С		
9	СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ	-	-	-	6 - С		
10	ПРОТОКОЛЫ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ	-	-	-	6 - С		
11	ИНСТР. ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	2 - С	РУССКИЙ ЯЗЫК		6 - С		
12	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПУСКА	2 - С	3 - С	-	6 - С		
13	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАП. ЧАСТЕЙ ДЛЯ 2-Х ЛЕТ РАБОТЫ	2 - С	3 - С	-	6 - С		
14	ПРОЦЕДУРА И СЕРТИФИКАТ СВАРКИ	-	-	-	6 - С		
15	ПРОЦЕДУРА ПРИЕМКИ	-	-	-	6 - С		
16	ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ	-	-	-	6 - С		
17	ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ	-	-	-	6 - С		
18	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	-	-	-	-		
19	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ)	-	-	-	6 - С		
20	КОПИЯ МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ	2 - С	3 - С	4 - W	6 - С		
21	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ	2 - С	-	-	6 - О		
22	СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА	2 - С	-	-	6 - С		
ПРИМЕЧАНИЯ							
(1) ТИП: С - КОПИЯ, О - ОРИГИНАЛ		(2) ДАТА И КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ					
ПРОТОЧНЫЙ РАСХОДОМЕР		17999/3-211/1-АТХ.ЗТП04.1				ЛИСТ	ИЗМ.
						5	