

УТВЕРЖДАЮ:
Главный метролог
С.И. Кравец
« 01 » 06 2016г.

АКТ 02108

проверки технического состояния средства К и А

г. Ярославль

«24» мая 2016 г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №5

Н.Н. Лукашова

Начальника цеха № 15

А.В. Григорьева

Начальника установки УПС

А.А. Егорова

Начальника участка №3 цеха № 15

С.В. Пашутина

Начальника ЛАИИ ООО «АВТОМАТИКА»

В.Б. Мишинова

провела проверку технического состояния вихревого расходомера Foxboro зав. №02220973, эксплуатирующегося на установке УПС в цехе №5, позиция 3311 и установила следующее:

1. Изготовитель: компания «Foxboro», USA.
2. Изготовлен в 2001 г., введен в эксплуатацию в 2002 г.
3. Параметры технического устройства: пределы шкалы 0-40 м³/ч; выходной сигнал 4-20 мА; Code 83F-T3QS5SSTJE-NP.
4. Условия эксплуатации: соответствуют техническим требованиям на прибор.
5. Отсутствуют показания расхода.

Закключение: вихревой расходомер Foxboro зав. №02220973 находится в состоянии непригодном для дальнейшей эксплуатации по причине выхода из строя цифрового электронного блока, цифрового дисплея/конфигуратора и чувствительного элемента сенсора.

Мероприятия:

1. В связи с выходом из строя основных составных частей расходомера, а так же в связи с отсутствием запасных частей по причине снятия с производства данной модели, вихревой расходомер Foxboro-83F зав. №02220973 подлежит снятию с регистрации.
Срок: с получением акта. Отв. начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин.

2. Подать заявку на закупку аналогичного расходомера на I квартал 2017 года. С целью увеличения надежности приобрести расходомер Foxboro-84F-T3QRCSSSTJE-N.
Срок: 17.06.2016 Отв. начальник участка №3 цеха №15 С.В. Пашутин.

Начальник цеха №5

Начальник цеха № 15

Начальник установки УПС

Начальник участка №3 цеха № 15

Начальник ЛАИИ ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Бурцев

Н.Н. Лукашов

А.В. Григорьев

А.А. Егоров

С.В. Пашутин

В.Б. Мишинов